

記者発表

平成22年8月19日（木）

独立行政法人水資源機構
筑後川局

漏水情報（第4報） 水資源機構筑後川下流総合管理所管内施設の通水再開等について ～福岡導水路の通水再開～ 《平成22年8月19日（木） 12時現在》

I. 送水再開等

1. 8月15日に発生した福岡導水路の漏水につきましては、復旧作業を終了し、19日17時頃から通水を再開する予定です。
2. 復旧作業として、18日、損傷した可とう管を切断し、応急措置として鋼管を接続しました。
3. 今回の可とう管の損傷については、学識経験者の指導を得ながら、原因を究明し、再発防止に努めてまいります。

漏水発生以来、皆様にはご心配をおかけいたしました。

また、復旧作業にあたり、地元の方々を始め、関係機関のご理解とご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。

福岡導水につきまして、今後とも安定的な用水供給と施設管理に努めてまいります。

II. 配布先

国土交通省九州記者会
九州建設専門記者クラブ
久留米市政記者クラブ