

貯水池水質調査結果表(水質:健康項目)

| 項目 | | 調査地点 | 基準地点 表層 | 基準値 |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-----|
| 調査月日 | | 平成19年8月2日 | | |
| 調査開始時刻 | | 13:00 | | |
| 天候 | | 晴 | | |
| 気温 | ℃ | 31.5 | | |
| 貯水位 | EL. m | 135.28 | | |
| 流量(河川) | m ³ /s | — | | |
| 流入量(貯水池) | m ³ /s | — | | |
| 放流量(貯水池) | m ³ /s | — | | |
| 透視度(河川) | cm | — | | |
| 透明度(貯水池) | m | 1.8 | | |
| 水色(貯水池) | | 13 | | |
| 全水深 | m | 38.1 | | |
| 採水水深 | m | 0.5 | | |
| 外観 | | 濃緑強濁 | | |
| 臭気(冷時) | | 藻臭 | | |
| 水温 | ℃ | 25.7 | | |
| カドミウム | mg/L | <0.001 | 0.01 mg/L以下 | |
| 全シアン | mg/L | <0.01 | 検出されないこと | |
| 鉛 | mg/L | <0.002 | 0.01 mg/L以下 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.04 | 0.05 mg/L以下 | |
| ヒ素 | mg/L | <0.005 | 0.01 mg/L以下 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | 0.0005 mg/L以下 | |
| アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | 検出されないこと | |
| PCB | mg/L | <0.0005 | 検出されないこと | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | 0.02 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | 0.002 mg/L以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | 0.004 mg/L以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | 0.02 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | 0.04 mg/L以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.0002 | 1 mg/L以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0002 | 0.006 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | 0.03 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0002 | 0.01 mg/L以下 | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/L | <0.0002 | 0.002 mg/L以下 | |
| チウラム | mg/L | <0.0005 | 0.006 mg/L以下 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | 0.003 mg/L以下 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | 0.02 mg/L以下 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.0002 | 0.01 mg/L以下 | |
| セレン | mg/L | <0.001 | 0.01 mg/L以下 | |
| フッ素 | mg/L | 0.1 | 1 mg/L以下 | |
| ホウ素 | mg/L | <0.02 | 0.8 mg/L以下 | |

貯水池水質調査結果表(水質:健康項目)

| 項目 | | 調査地点 | 基準地点 表層 | 基準値 |
|-----------------|-------------------|------------|---------------|-----|
| 調査月日 | | 平成20年2月28日 | | |
| 調査開始時刻 | | 13:27 | | |
| 天候 | | 曇 | | |
| 気温 | ℃ | 7.5 | | |
| 貯水位 | EL. m | 141.47 | | |
| 流量(河川) | m ³ /s | — | | |
| 流入量(貯水池) | m ³ /s | — | | |
| 放流量(貯水池) | m ³ /s | — | | |
| 透視度(河川) | cm | — | | |
| 透明度(貯水池) | m | 3.2 | | |
| 水色(貯水池) | | 14 | | |
| 全水深 | m | 45.3 | | |
| 採水水深 | m | 0.5 | | |
| 外観 | | 無色透明 | | |
| 臭気(冷時) | | なし | | |
| 水温 | ℃ | 7.5 | | |
| カドミウム | mg/L | <0.001 | 0.01 mg/L以下 | |
| 全シアン | mg/L | <0.01 | 検出されないこと | |
| 鉛 | mg/L | <0.002 | 0.01 mg/L以下 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.04 | 0.05 mg/L以下 | |
| ヒ素 | mg/L | <0.005 | 0.01 mg/L以下 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | 0.0005 mg/L以下 | |
| アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | 検出されないこと | |
| PCB | mg/L | <0.0005 | 検出されないこと | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | 0.02 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | 0.002 mg/L以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | 0.004 mg/L以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | 0.02 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | 0.04 mg/L以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.0002 | 1 mg/L以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0002 | 0.006 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | 0.03 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0002 | 0.01 mg/L以下 | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/L | <0.0002 | 0.002 mg/L以下 | |
| チウラム | mg/L | <0.0005 | 0.006 mg/L以下 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | 0.003 mg/L以下 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | 0.02 mg/L以下 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.0002 | 0.01 mg/L以下 | |
| セレン | mg/L | <0.001 | 0.01 mg/L以下 | |
| フッ素 | mg/L | 0.2 | 1 mg/L以下 | |
| ホウ素 | mg/L | <0.02 | 0.8 mg/L以下 | |