

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		新川機場	高田	多古
水質分析項目	単位		F P	F P
調査日	-	2023/10/18	2023/10/18	2023/10/18
時刻	-	9:00	10:30	10:00
管理所	-	成田用水	成田用水	成田用水
天候	-	晴	晴	晴
気温	℃	19.9	19.8	22.5
水温	℃	19.0	22.1	21.6
透視度	cm	-	-	-
透明度	m	1.30	1.95	>2.60
色相	-	淡黄色透	淡黄色透	無色透明
臭気	-	無臭	弱藻臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.6 (24.9℃)	7.5 (25.1℃)	7.8 (25.2℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	6.7	4.6	7.5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	3.2	2.8	2.6
浮遊物質 (SS)	mg/L	7	4	1
アンモニア性窒素	mg/L	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.4	0.3	0.5
カルゲル窒素	mg/L	0.4	0.2	0.2
全窒素	mg/L	1.8	0.6	0.7
全リン [T-P]	mg/L	0.11	0.13	0.12
リン酸性リン	mg/L	0.087	0.11	0.10
クロロフィルa	μg/L	4	5	2