

平成23年9月14日

群馬用水の台風12号への対応について

8月31日から9月5日頃にかけて、群馬県にも影響を及ぼした台風12号に対して、群馬用水では次のように対応しました。

1. 取水口の切替

洪水のため東京電力の綾戸ダムがゲートを開放したことにより、綾戸取水口の水位が低下したため、利根川の岩本地点の予備取水口に切り替えて取水をしました。(9月2日午前中～7日午前中)



写真 綾戸ダムの水位低下状況(9/3)

2. 取水口の除塵作業

予備取水口が流木等でふさがれ取水が阻害されないよう除塵作業をしました。



写真 除塵作業状況(9/3)

3. 群馬用水への影響

群馬用水周辺地域での強い降雨のため、群馬用水の管理用道路に周辺の土地から雨水で運ばれた土が流入して堆積したり、側溝が埋まった箇所があります。

今後、状況を把握し順次対応を進める予定ですが、お気づきの箇所等がある場合は、水資源機構 群馬用水管理所(027-251-4266)にご連絡ください。



写真 管理用道路の状況:土砂堆積(9/1)
(場所:前橋市富士見町)



写真 降雨時の状況(9/1)
(周辺から集まった水が水路へ流入)

(参考) 群馬用水施設での降雨状況

