

香川用水高瀬支線における漏水について

独立行政法人水資源機構^{みずしげんきこう}が管理する香川用水高瀬支線二宮チェックゲート付近（三豊市高瀬町羽方地先）において、平成29年10月10日（火）12時頃、漏水の発生が確認されました。

漏水発生を踏まえ、機構では防災態勢をとって警戒・監視を強化していたところ、10月11日（水）2時頃から漏水量が増大したため、4時より高瀬支線の通水を緊急停止しました。現在、漏水箇所の詳細な調査を行うとともに、速やかな通水再開に向けて資材の手配等を行っています。

この通水停止に対し、高瀬支線を通じて水道用水の供給を受けている西部浄水場へは、宝山湖^{ほうざんこ}より振替供給を行っており、浄水場の水道用水の供給には影響はありません。

なお、10月4日に記者発表を行った香川用水幹線水路の空水調査については、予定どおり実施します。

- 1 漏水発生の確認 平成29年10月10日（火）12時頃
（高瀬支線通水停止 平成29年10月11日（水）4時～
- 2 漏水発生箇所（裏面参照）
^{みとよしたかせちようほがた}
香川県三豊市高瀬町羽方地先
（香川用水二宮チェックゲート上流付近）

水がささえる豊かな社会



独立行政法人
水資源機構

平成29年10月11日

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部、香川用水管理所

発表記者クラブ

高松経済記者クラブ、香川県政記者クラブ、観音寺記者クラブ

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構

関西・吉野川支社吉野川本部 石井、一ノ瀬 087-835-6600

位置図



漏水発生箇所①

漏水発生箇所②
(上空からドローンにて撮影)

