

「埋田宿舎13号キッチン水栓取替工事」の質問に対する回答

質 問 事 項	回 答
<p>① シンク下に点検口の有無。</p> <p>② シンク下の給水給湯管の仕様確認。 (直結式orフレキ管接続)</p>	<p>① シンク下に点検口はありますが、かなり下の方にあるため、水栓取替には流し台の取り外しが必要です。</p> <p>② 仕様はフレキ管接続です。</p>