参考見積募集要領

次のとおり参考見積を募集します。

令和7年9月4日

独立行政法人水資源機構
筑後川上流総合管理所長 前田 剛宏

この参考見積募集要領は、筑後川上流総合管理所で予定している業務の積算の参考とするための単価等を募集するものです。

1. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名競争等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、筑後川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

2. 見積り条件

- (1) 3. 参考見積内容について、見積りをお願い致します。
- (2) 見積りの有効期限
見積り提出日～令和7年12月末まで
- (3) 作業内容
「見積仕様書」のとおりとします。
- (4) その他、必要事項等がありましたら記入をお願い致します。

3. 参考見積内容

見積り品目一覧表

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
① 絶縁油検体採取	検体	6			
② 絶縁油 PCB 含有分析	検体	6			
③ 諸経費	式	1			
①+②+③	式	1			
消費税	式	1			
合 計					

4. 見積書提出期間

- (1) 提出期間：令和7年9月22日（月）から令和7年9月30日（火）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分までを除く）

(2) 提出方法：持参、郵送、FAX又は電子メール（いずれの場合であっても社印があること）

5. 見積書提出先及びお問い合わせ先

(1) 宛名

独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所長 前田 剛宏 宛

(2) 提出先及び担当（問合せ先）

〒838-0012 福岡県朝倉市江川 1660-67

独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 経理課 椛島

TEL：0946-25-0113

FAX：0946-25-0133

メールアドレス：nyukei_chikugojouryu@water.go.jp

6. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

(1) 提出期間：令和7年9月5日（金）から令和7年9月16日（火）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分までを除く）

(2) 提出先：5. (2)に同じ。

(3) 提出方法：持参、郵送、FAX又は電子メール

7. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1) 閲覧期間：令和7年9月19日（金）から令和7年9月30日（火）まで

(2) 閲覧方法：筑後川上流総合管理所ホームページに掲載します。

8. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

9. ヒアリング

提出していただいた参考見積書について、ヒアリングを実施することがあります。

10. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、業務の指名をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、業務積算の目的以外には使用いたしません。

－ 以 上 －

進相コンデンサ絶縁油 PCB 分析業務（仮称）

見 積 仕 様 書

令和 7 年 9 月

独立行政法人水資源機構
筑後川上流総合管理所

第1節 概要

1-1 概要

本件は、下笠ダムにて保管している進相コンデンサ絶縁油 PCB 分析業務を発注するための積算の参考とするため、見積りを行うものである。

なお、実際の発注時には本見積結果を反映し、仕様が変更されることもあるので注意されたい。

1-2 業務場所

熊本県阿蘇郡小国町大字黒淵 5827-3 下笠ダム

1-3 履行期間

履行期間は、契約締結日の翌日から90日間とする。

また、本業務は原則として、休日等に作業は行わないものとするが、必要に応じて発注者と協議して休日作業を行うことができるものとする。

なお、休日等には、日曜日、祝日、年末年始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含まれている。

第2節 一般事項

2-1 履行範囲

本業務の履行範囲は、次表に示すとおりとする。

業務内容	数量	備考
絶縁油検体採取	6 検体	進相コンデンサ規格
		ニチコン BB441200AC1 2 台
		ニチコン BB441400AC2 2 台
ニチコン BB441500AC2 2 台		
絶縁油 PCB 含有分析	6 検体	

2-2 業務の履行条件

1. 進相コンデンサ絶縁油に低濃度 PCB 含有の可能性があるので、PCB 含有調査を行うものとする。
2. 保管してある進相コンデンサに対して絶縁油を採取し、「絶縁油中の微量 PCB に関する簡易測定法マニュアル（環境省）」に基づく PCB 濃度を測定するものとする。
3. 絶縁油採取後の進相コンデンサは絶縁油採取口等から漏油が発生しないよう、閉塞処理を行うものとする。

第3節 提出図書

受注者は以下の図書を提出すること。

- ・業務報告書 2部

第4節 情報の漏洩、窃盗等の対策

受注者は、業務の履行のため、パソコン等の情報機器を使用するにあたり情報の漏洩、窃盗等の対策をとらなければならない。対策については、個人情報保護法、情報セキュリティ関連法令等に準拠しなければならない。

また、水資源機構情報セキュリティポリシーの入手が必要な場合は、発注者に提示を依頼するものとする。

第5節 疑義等

仕様書について疑義がある場合は、発注者と協議のうえ決定するものとする。

－ 以 上 －