

令和 7 年 7 月 8 日

独立行政法人水資源機構 分任契約職
筑後川下流総合管理所長 北村達也

質問事項に対する回答

件名 : 下流用水資料館漏水等補修工事

令和7年7月3日に入札公告を行った上記件名における質問事項に対して次のとおり回答します。

質問 番号	質問事項	回答
1	ひび割れ補修のひび割れの長さを、御教示願います。	基礎立ち上がり上部にあり、長さは1.5m×2ヶ所程度です。
2	防水塗膜のグレード（補強クロスの必要性）を、御教示願います。	基礎立ち上がりですので、塗膜防水X-2を想定しています。
3	漏水等補修範囲が、ほぼ風除室となっていますが、床タイルと塩ビシートを全部もしくは漏水部分剥しての工事でしょうか。	下足入れ撤去部分のみの補修となります。
4	下足入れ撤去後、石膏ボードの張替え、床塩ビシート張替えが、必要でしょうか。	下足入れは別途撤去済み。今回施工範囲は図示のとおり撤去部分の補修となります。