

令和8年2月10日
独立行政法人水資源機構
筑後川下流総合管理所

佐賀揚水機場浄化槽放流ポンプ取替工事の質問に対する回答書

質問	回答
1. 浄化槽内の清掃等の実施について	1. 清掃は不要です。
2. 作業日（平日か土日）の指定について	2. 作業日は平日を想定していますが、詳細につきましては、契約締結後に、担当職員との打合せのうえ、決定します。