

令和8年4月3日
独立行政法人水資源機構
中部支社

愛知用水幹線水路において漏水が発生しました (第2報)

愛知用水総合管理所が管理する愛知用水幹線水路可児川サイフォン(岐阜県可児市塩地先)において、令和8年4月3日(金)午前8時頃、漏水の発生が確認されたため、漏水箇所への水の供給を止める緊急の対応を進め、本日中午に漏水が収束する見込みとなりました。

現時点(3日午後4時)で、この漏水による第三者への被害はありません。また、バイパス水路による送水を継続しており、利水への影響は確認されていません。

今後、漏水が発生した原因の調査を行い、対策を講じることにしています。

関係者の皆様にはご迷惑をおかけしております。今後とも迅速な対応、情報発信に努めて参ります。

※ 安全確保のため、現地への立入は可能な限りご遠慮いただけますようお願いいたします。

発表記者クラブ： 愛知県政記者クラブ

岐阜県政記者クラブ

お問い合わせ先： 独立行政法人水資源機構 中部支社 次長 馬場
電話：052-231-7541 (代表)