

質問書に対する回答

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

(件名) 愛知用水下流管理所操作室電子錠設置

	質問	回答
1	同等品確認 スマート DUAL ロック (マザーセキュリティ製)	同等品として認めます。
2	既設扉情報をお教え頂けませんでしょうか。	以下回答します。 ドアの素材：不明 (アルミ 及び 樹脂製 と思われます) ドアのタイプ：開き扉 (片開き) 鍵ケースのメーカー名 及び 型番：不明 ドアの厚み：50mm シリンダーの高さ：ドアノブ一体型 シリンダー径：ドアノブ一体型 室内側からドアを閉じた状態でドア枠からサムターン中心までの距離：67mm 室内側のドア面に接する煙返しの幅：22mm 室内側のドア面に接する煙返しの厚み：8mm 設置環境：室内

室外・室内・側面・受け金具の画像



参考：全体イメージ



設置予定位置