

質問書に対する回答

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

(件名) 総合管理所管理人室外照明取替業務

	質問	回答
1	照明交換とありますが、照明本体の交換でお間違いないでしょうか？	本件は既設の蛍光灯照明設備を LED 照明設備に更新するものです。したがって、既設設備の撤去、処分および LED 照明設備の新規設置工事を行うものです。
2	こちらの募集要項に電気工事士の資格有無の記載がありませんが、作業を行うにあたり、資格の証明等は提示しなくてもよいのでしょうか？	作業を行うにあたり、資格の証明等の提示の必要はありません。