

(案)

質問書に対する回答

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

(件名) 牧尾管理所消防設備点検等業務

	質問	回答
1	仕様書 別紙 点検設備一覧表 牧尾管理所 旧支所棟について 1. 消火器の数量 粉末消火器 10 型 (ハツタ) 7 本 粉末消火器 20 型 (モリタ) 1 本 上記のとおり積算してよろしいでしょうか。	仕様書記載の数量 (A B C 粉末消火器 (蓄圧式) 10 型 7 本) にて積算をお願いいたします。 また、仕様書数量に変更がある場合は、別途変更契約の対象とします。