

参考見積募集要領 (水道用ソフトシール弁、スリーブジョイント)

次のとおり参考見積を募集します。

令和 7 年 8 月 29 日

独立行政法人水資源機構

木曽川中下流用水総管理所长 津曲 孝一
(公印省略)

1. 目的

この参考見積の募集は、木曽川中下流用水総管理所が予定している工事の積算の参考とするための見積を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和 7・8 年度一般競争参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 当機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 6 年 5 月 31 日付け 6 経契第 443 号)に基づき指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は資材単価の価格(税抜き)を記載して提出してください。
なお、参考見積書の様式は問いません。

- (2) 提出期間 令和 7 年 9 月 1 日(月)から令和 7 年 9 月 16 日(火)まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
午前 9 時から午後 5 時まで

- (3) 提出場所

見積書の宛名：独立行政法人水資源機構 木曽川中下流用水総管理所长

【担当】 管理班 鎌田

〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野7961-2

TEL 059-393-2000 FAX 059-393-1819

- (4) 提出方法

FAX(社印があること)、持参又は郵送にて担当者あて提出願います。

4. 参考見積内容

4-1 水道用ソフトシール弁

(1) 材料単価

名称	規格	数量	備考
水道用ソフトシール仕切弁	φ 450 mm、内ネジ式、2 種、設計水圧 7.5K 用、FCD 製、内外面粉体塗装	1 基	
水道用ソフトシールバタフライ弁	φ 450 mm、2 種、設計水圧 7.5K 用、FCD 製、内外面粉体塗装	1 基	

仕様は JWWA-B-120、JWWA-B-138 に準拠したものとします。
材料単価については現地着価格で記載をお願いします。

(2) 納品場所

納品場所は「四日市市」、「菰野町」地内とします。

(3) 工事費の構成と歩掛見積募集範囲

国土交通省が公表している「令和 7 年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

4-2 スリーブジョイント

(1) 材料単価

名称	規格	数量	備考
スリーブジョイント	φ 450 mm、幅 220mm 設計水圧 7.5k 用	1 基	

仕様は日本工業規格（JIS）一般構造用圧延鋼材 2 種に準拠したものとします。
材料単価については現地着価格で記載をお願いします。

(2) 納品場所

納品場所は四日市市、菰野町地内とします。

(3) 工事費の構成と歩掛見積募集範囲

国土交通省が公表している「令和 7 年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

5. 見積書有効期限

令和 8 年 3 月 31 日まで有効とします。

6. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

- (1) 提出期間：令和 7 年 9 月 1 日(月)から令和 7 年 9 月 9 日(火)まで
持参する場合は、午前 9 時から午後 5 時まで
- (2) 提出場所：3. (3)に同じ。
- (3) 提出方法：3. (4)に同じ。

7. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：令和 7 年 9 月 11 日（木）まで
- (2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

8. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

9. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

以 上