

質 問 回 答 書

【件名】阿木川ダム遠隔監視制御設備外設計業務

	質問内容	回答
1	【木曽川上流ダム光ケーブル経路検討業務】について、見積仕様書 第3節 5. 「既設電柱等への共架については、所有者(中部電力、NTT等)に対し共架の可否について確認を行うものとする。」とありますが、否の場合の対応は別途変更として試しているのでしょうか。	監督員と協議し使用可能な経路が別途ある場合に限り、経路検討する距離が延長するため設計変更の対象となります。ただし、軽微なルート変更の場合は除きます。