

独立行政法人水資源機構 分任契約職  
木曽川上流ダム総合管理所長 犬童 眞二  
(公印省略)

見 積 依 頼 書

- 1 件 名 味噌川ダム無線室空調設備整備  
2 履 行 場 所 長野県木曽郡木祖村小木曽2058-22  
独立行政法人水資源機構木曽川上流ダム総合管理所味噌川ダム管理所  
3 履 行 期 間 契約締結の翌日から30日間  
4 内 容 等 別添、仕様書のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟読のうえ提出して下さい。

記

- 1 現 場 説 明 実施しません。  
2 見積参加要件 仕様書に定める業務内容の取扱業者であり長野県に本店または支店があること。  
3 見積書等  
1)様式等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は、法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章を押印されたものに限りま  
す。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略する  
ことができます。  
2)提出方法 FAXによる(※FAX番号は、4)に記載された番号)。なお、FAXに抛りがたい場合は、  
持参又は郵送(一般書留、簡易書留、その他配達記録が残る方法に限る)による。  
3)見積書 令和7年9月9日 12:00 まで  
提出期限  
4)提出先 独立行政法人水資源機構 木曽川上流ダム総合管理所  
TEL 0573-25-5295 FAX 0573-25-9221  
5)担当者 契約担当 梶田  
6)質問書 令和7年9月4日 12:00 まで  
提出期限 ※質問の回答については、翌日17:00までにHPに掲載します。  
7)見積回数 2回を限度とする。  
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度  
の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は令和 7  
年9月10日12:00 までとします。  
8)その他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、  
見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。  
②見積書を提出した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。  
また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはで  
きません。  
4 見積結果 見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日  
(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに通知します。  
5 そ の 他  
1)契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額  
に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。  
2)請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。  
3)最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。  
くじの方法は、別添「くじの方法」とおりとします。

# 仕様書

## 第1節 適用

本仕様書は、独立行政法人水資源機構木曽川上流ダム総合管理所（以下「機構」という。）が施行する「味噌川ダム無線室空調設備整備」に適用する。

## 第2節 概要

本件は、味噌川ダム管理所無線室に設置している空調設備のうち、室外機の部品について取り替えるものである。

## 第3節 工事場所

長野県木曽郡木祖村小木曽 2058-22

独立行政法人水資源機構木曽川上流ダム総合管理所味噌川ダム管理所

## 第4節 工期

契約締結の翌日から30日間

## 第5節 工事内容

### 5-1 対象機器

本件の対象機器の仕様は次のとおりである。

マルチエアコン室外機 ダイキン工業製 RQEP140B 1台

（室内機 FXYHPM90M9 1台、室内機 FXYHP140M9 1台）

### 5-2 取替部品及び数量等

取替部品等は対象製品に適合したものを使用するものとする。

| 取替部品            | 品番等     | 数量   |
|-----------------|---------|------|
| スクロール式圧縮機       | 2362139 | 1個   |
| ワイヤハーネス組立品（圧縮機） | 1947575 | 1個   |
| インバータASSY       | 2515508 | 1個   |
| 冷媒フィルタ          | 232005J | 1個   |
| 油分離器            | 157566J | 1個   |
| キャピラリチューブ       | 226712  | 1個   |
| 緩衝ゴム            | 147560J | 1個   |
| 四路切換弁本体         | 1929298 | 1個   |
| 冷媒 R410A        | RN410   | 25kg |

### 5-3 試運転

作業完了後、試運転を行い、運転状況を確認すること。

## 第6節 提出書類

本件における提出書類の内容および部数は次のとおりとする。

- ・業務報告書 1部
- ・作業写真 1部

## 第7節 その他

本仕様書に記載無き事項又は疑義が生じた場合は、双方協議するものとする。

見積するにあたり出張費用や処分費用等、本業務に必要な費用全てを含むものとし現地確認を行うものとする。

以上

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職

木曽川上流ダム総合管理所長 犬童 眞二 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

## 見積依頼書等の交付受領書

令和7年9月2日に交付された「味噌川ダム無線室空調設備整備」の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名：

担 当 者：

電 話 番 号：

F A X 番 号：

◆くじ用数値

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。

## く じ の 方 法

今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者(以下「同価格者」という。)が複数あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

## 1. くじの方法について

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致する者を、契約の相手方とします。

## 2. くじ用数値について

1)「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「0:ゼロ」から「999」の3桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「0:ゼロ」として取り扱わせていただきます。

2)「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信(FAX)した見積依頼書の受信確認を機構に対して返信(FAX)する際に記載してください。この場合、機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

記載例)

くじ用数値

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

※数字は、明確に記載してください。

## 3. くじ用順位について

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信(FAX)していただいた順に、「0:ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

- 例) ・同価格者が2者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」  
 ・同価格者が3者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」、「2」

## 4. 具体的な決定方法について

例) ・同価格者が2者の場合

| 見積業者  | 見積額       | くじ用順位 | くじ用数値 |
|-------|-----------|-------|-------|
| 〇〇工務店 | ¥500,000- |       | 123   |
| □□工業  | ¥600,000- |       | 999   |
| △△組   | ¥500,000- | 1     | 4     |

$123+4=127$   
 $127 \div 2 \text{ 者} = 63 \text{ 余り } 1$   
 ・余り「1」とくじ用順位「1」が合致する、△△組 が契約の相手方となる。

例) ・同価格者が3者の場合

| 見積業者  | 見積額       | くじ用順位 | くじ用数値 |
|-------|-----------|-------|-------|
| 〇〇工務店 | ¥500,000- |       | 123   |
| □□工業  | ¥600,000- |       | 999   |
| △△組   | ¥500,000- | 1     | 4     |
| ◎◎工業  | ¥500,000- | 2     | 1     |

$123+4+1=128$   
 $128 \div 3 \text{ 者} = 42 \text{ 余り } 2$   
 ・余り「2」とくじ用順位「2」が合致する、◎◎工業 が契約の相手方となる。