

# 長良川河口堰の管理状況



令和3年3月22日から3月28日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

## 1. ゲートの操作状況等

1) 3月22日から3月28日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
3月22日	①～⑩			
3月23日	①～⑩			
3月24日	①～⑩			
3月25日	①～⑩			
3月26日	①～⑩			
3月27日	①～⑩			
3月28日	①～⑩			

(※) ゲート操作状況の解説: 調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。



## 2) 風水害時における警戒態勢

風水害時における警戒態勢の発令については、以下のとおり行いました。

### 洪水

月 日	内 容	発 令 理 由 等
3月 22日 5:58	第一警戒態勢	堰流入量が800m <sup>3</sup> /sを下回ったため。
3月 22日 9:50	注意態勢	墨俣地点流量が500m <sup>3</sup> /sを下回り、流量の増加が見込まれないため。
3月 23日 12:50	態勢解除	墨俣地点流量が200m <sup>3</sup> /sを下回り、流量の増加が見込まれないため。
3月 28日 19:29	注意態勢	岐阜地方気象台から岐阜県美濃地方(岐阜・西濃)に大雨注意報が発表されたため。

## 2. 堰上下流水位の状況

### 1) 堰上流水位

最高時	T. P. +1. 42m (※1)	3月 28日	19時03分頃
最低時	T. P. +0. 04m (※2)	3月 22日	5時44分頃

### 2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 29m	3月 28日	18時30分頃
最低時	T. P. -1. 31m	3月 26日	23時52分頃

(※1) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理していますが、塩水浸入のおそれがあったため、標高T. P. +1. 3mを超えて管理しました。

(※2) 同様に、洪水操作によるゲート全開操作を行ったため、堰上流水位が標高T. P. +0. 8mを下回りました。

### 3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m <sup>3</sup> /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m <sup>3</sup> /s)	備考
3月 22日	晴れ一時曇り	10.5	-	8.5	NNW	420	510	3月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m <sup>3</sup> /s) 130
23日	晴れ	9.0	-	3.4	NW	210	250	
24日	晴れ一時曇り	10.3	-	2.9	NNE	150	180	
25日	曇りのち晴れ 一時雨	13.0	2	1.8	N	120	130	
26日	晴れ	12.7	-	5.5	NW	110	110	
27日	晴れ時々曇り	10.2	-	3.7	NNE	95	90	
28日	雨時々曇り	15.2	47	6.6	SSE	85	120	
合計			49					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。  
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m<sup>3</sup>/s未満の場合には5m<sup>3</sup>/s刻み、100m<sup>3</sup>/s以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。  
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T.P.+1.3mから標高T.P.+0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

### 4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	3月 22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
操作回数	0	4	6	6	3	6	3
利用船舶数	0	4	10	8	4	16	4

## 5. 水質等の状況

### 1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl<sup>-</sup>濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/l）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
3月 22日 9:00	4	4	4	7	7	8
23日 9:00	3	3	3	1,500	2,400	13,000
24日 9:00	4	4	4	2,000	4,300	13,000
25日 9:00	5	5	5	2,200	3,400	13,000
26日 9:00	6	6	6	3,800	5,800	11,000
27日 9:00	6	6	6	5,300	8,200	14,000
28日 9:00	6	7	7	3,400	7,200	11,000

- ※・塩分濃度（NaCl, MgCl<sub>2</sub>, KCl等の混合時の濃度）とCl<sup>-</sup>濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl<sup>-</sup>濃度」です。
- ・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/l以下、工業用水20mg/l以下です。

### 2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰 上 流 水 域									堰流入地点			揖 斐 川			木 曾 川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
22日	15.5	5.6	12.5	一部欠測のため 不明：A			43.5	6.8	16.9	一部欠測のため 不明：B			一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			8.9	6.2	7.1	一部欠測のため 不明：A		
23日	一部欠測のため 不明：A			5.1	1.4	2.9	6.4	1.6	3.2	4.0	1.4	2.4	2.8	1.8	2.2	3.8	2.6	3.1	一部欠測のため 不明：A			6.9	5.7	6.0
24日	5.8	2.2	3.5	1.6	1.0	1.3	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			2.2	1.6	1.8	3.2	2.3	2.6	6.2	2.3	3.6	6.7	6.1	6.4
25日	3.4	1.5	2.2	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	1.8	1.4	1.6	2.8	2.5	2.6	8.6	2.8	3.4	6.6	5.4	5.9
26日	3.9	1.1	2.3	1.1	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	一部欠測のため 不明：C			2.4	1.3	1.7	2.9	2.6	2.8	13.0	2.3	4.1	6.2	5.3	5.6
27日	9.5	1.1	3.7	1.1	0.8	1.0	0.9	0.5	0.7	1.1	0.4	0.7	1.9	1.4	1.6	3.1	2.9	3.0	5.4	1.9	3.1	6.4	5.2	5.6
28日	5.4	2.0	3.7	1.1	1.0	1.0	1.1	0.7	0.9	一部欠測のため 不明：C			1.9	1.3	1.5	7.7	3.0	3.6	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C		

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加す

ると、クロロフィル a の値が増加します。

## 6. その他

### 1) ゲート保守点検

3月26日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

### 2) 主な水利用

#### ①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m <sup>3</sup> /s)	備 考
3月 22日	1.67 m <sup>3</sup> /s	
23日	1.69 m <sup>3</sup> /s	
24日	1.70 m <sup>3</sup> /s	
25日	1.63 m <sup>3</sup> /s	
26日	1.67 m <sup>3</sup> /s	
27日	1.76 m <sup>3</sup> /s	
28日	1.53 m <sup>3</sup> /s	
期間中の取水総量		
期間中の平均取水量		約 144 千 m <sup>3</sup> /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m<sup>3</sup>/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

#### ②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は0m<sup>3</sup>/sです。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	0.256m <sup>3</sup> /s*	愛西市
中勢水道	水道用水	0.732m <sup>3</sup> /s*	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2.951m <sup>3</sup> /s*	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・水路維持	1.22 m <sup>3</sup> /s*	桑名市長島町

※ 年間最大取水量