

処分対象一覧表

別表－１

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量	濃度区分	保管の状況		PCB濃度
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等			容器の性状	囲い等の有無	
河口堰－１	コンデンサ(高圧)	50kvar	ニチコン	AF662500K YT0055B	1993年		１台	混入可能性	使用中	－	分析予定
河口堰－２	コンデンサ(高圧)	75kvar	ニチコン	AF662750K YT0055B	1993年		１台	混入可能性	使用中	－	分析予定
河口堰－３	コンデンサ(高圧)	100kvar	ニチコン	AF662101K YT0055B	1993年		１台	混入可能性	使用中	－	分析予定
河口堰－４	コンデンサ(高圧)	50kvar	ニチコン	AF662500K YT0055B	1994年		１台	混入可能性	使用中	－	分析予定
揖斐川・長良川総合管理所 小計							４台				
桑原－１	コンデンサ(低圧)	12kvar	ニチコン	BB441120K C1	1994年		１台	みなし	容器無し	(屋内)	みなし
桑原－２	コンデンサ(低圧)	50kvar	ニチコン	BB441500K B2	1994年		１台	みなし	使用中	－	みなし
桑原－３	コンデンサ(低圧)	50kvar	ニチコン	BB441500K B2	1994年		１台	みなし	使用中	－	みなし
桑原排水機場 小計							３台				
長良導水－１	コンデンサ(低圧)	18kvar	ニチコン	BB221180K C1	1997年		１台	みなし	使用中	－	みなし
長良導水－２	コンデンサ(低圧)	24kvar	ニチコン	BB221240K C1	1997年		１台	みなし	使用中	－	みなし
長良導水－３	コンデンサ(低圧)	12kvar	ニチコン	BB221120K C1	1997年		１台	みなし	使用中	－	みなし
長良導水管理所 小計							３台				