

揖斐川事務所空調設備更新工事に対する質問への回答

受理した質問について、以下のとおり回答します。

独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所

No.	質問事項	回答
1	冷媒配管については再利用でしょうか、取り換えでしょうか。 (取り換えの場合、外部ラッキングも交換となります)	設計図の図面番号 M-02 に明示のとおり、既設配管配線を再利用とします。
2	電源線(ブレーカに接続されている線)は、再利用でしょうか？ 取り替えの場合、ブレーカーの位置の 把握が必要です。	設計図の図面番号 M-02 に明示のとおり、既設配管配線を再利用とします。
3	室外機からのみ、電源線を使用している場合、 室内機までの渡り電線は再利用でしょうか？取り換えでしょうか？	設計図の図面番号 M-02 に明示のとおり、既設配管配線を再利用とします。
4	電線の種類については、指定はありますでしょうか？ 機械の仕様書を満足するものを使用予定です。	指定はありません。
5	冷媒配管保温については、ガス管 20mm 基本的には国交省標準仕様書に準拠したものを使用するで宜しかったでしょうか？	仕様書の準拠基準に明示のとおり、国交省営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）に準拠します。
6	室内機から接続する排水配管は、既設配管本管に接続するで宜しかったでしょうか？	設計図の図面番号 M-02 に明示のとおり、既設配管配線を再利用とします。

以上