

参加希望者様

独立行政法人水資源機構分任契約職
揖斐川・長良川総合管理所長 犬童 眞二
(公印省略)

見積依頼書

- | | |
|--------|-------------------|
| 1 件名 | 長良導水4号制水弁プロワ盤取替 |
| 2 工事場所 | 三重県桑名郡木曾岬町大字加路戸地内 |
| 3 工期 | 契約締結の翌日から90日間 |
| 4 内容等 | 別添、仕様書等のとおり |

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟読のうえ提出して下さい。

記

- | | |
|---|---|
| 1 現場説明 | 実施しません |
| 2 見積参加要件 | 機構における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、工種「機械設備工事」の認定を受けていること。 |
| 3 見積書等 | |
| 1)様式等 | 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は、法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章を押印されたものに限ります。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。 |
| 2)提出方法 | FAX又は電子メールで提出してください。(※提出先は、4)のとおりです。)なお、FAX又は電子メールに抛りがたい場合は、持参又は郵送(一般書留、簡易書留、その他配達の記録が残る方法に限る。)による。 |
| 3)見積書提出期限 | 令和8年9月15日 12:00 まで |
| 4)提出先 | 独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所 TEL 0594-42-5012
FAX 0594-42-5020 電子メール nyukei_ibinagasou@water.go.jp |
| 5)質問書提出期限 | 令和8年9月8日 12:00 まで
※質問の回答については、翌日12:00までにHPに掲載します。 |
| 6)見積回数 | 2回を限度とする。

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は令和8年9月16日 12:00 までとします。 |
| 7)その他 | ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を提出した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。 |
| 4 見積結果 | 見積結果については、 <u>契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに通知</u> します。 |
| 5 その他 | |
| 1)契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。 | |
| 2)請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。 | |
| 3)最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。 | |
| | くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。 |

長良導水 4 号制水弁ブロワ盤取替

仕 様 書

令和 8 年 9 月

独立行政法人水資源機構
揖斐川・長良川総合管理所

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

この仕様書は、独立行政法人水資源機構揖斐川・長良川総合管理所（以下「機構」という。）が施行する「長良導水 4 号制水弁ブロワ盤取替」（以下「本工事」という。）に適用する。

第 2 節 工事の内容

2－1 工事場所

三重県桑名郡木曽岬町大字加路戸地内

2－2 工事の概要

本工事は、長良導水 4 号制水弁局舎内に設置されているブロワ盤の取替を行うものである。

2－3 施工範囲

本工事の施工範囲は、次の設備の既設取外し、据付、調整及び試運転までの一切とする。

- ・ 4 号制水弁ブロワ盤 1 面

第 3 節 工 期

契約締結日の翌日から 90 日間

第 4 節 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について

1. 受注者において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察へ通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2. 1. により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
3. 1. 及び 2. の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。

第 5 節 支給材料等

本工事において、次のものを無償支給する。

1. 設備の運転操作に必要な電力
2. 引渡し可能な場所での低圧電力（ただし、監督員が認めた場合に限る。）

第 6 節 工事現場発生品

現場発生品は次のとおりとする。

なお、詳細な位置等については、監督員が指示するものとする。

1. 現場発生品

品名	規格	単位	数量	備考
ブロワ盤	屋内用露出形	面	1	引渡し

2. 引渡し場所

三重県桑名郡木曽岬町加路戸地内 4号制水弁局舎内

3. 現場発生品は、前項の引渡し場所において監督員に引渡すものとする。

第7節 提出書類

本工事における提出書類は、次のとおりとする。

1. 工事着手前に提出するもの

- ・使用材料承諾書（カタログ等） 1部

2. 工事完成前に提出するもの

- ・工事報告書（工事写真を含む） 1部

第8節 設計変更

本工事の内容に変更が生じた場合は、発注者との協議に基づき設計変更並びに請負代金額を変更できるものとする。

第9節 工事中の安全確保

受注者は、工事における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。また、現場状況を十分に把握したうえで、必要な作業指揮者、有資格者を配置するなど、十分な安全の確保を行うものとする。

なお、工事中に安全管理上の処置が不適切であった場合は、発注者は労働災害に対する安全管理上の改善命令等を行い、履行報告書の提出を求めることがある。

第10節 疑義等

仕様書等について疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ決定するものとする。

第2章 施 工

第1節 施工内容

1－1 機器仕様

本工事で施工する機器は、次のとおりとする。

1. ブロワ盤

機器名	型式等	数量	備考
直入起動盤	GB-15HA 屋内用露出形 三相3線式 200V 1.5kW用 寸法：横400mm 縦400mm 深さ160mm	1面	

1－2 施工条件

1. ブロワ盤の取付けは、既設と同位置とし、既存のアンカボルトを流用するものとする。
2. ブロワ盤の一次側及び二次側配線は、既設配線を流用し接続するものとする。

第2節 確認運転

取替後、確認運転を行いブロワ装置が正常に動作することを確認するものとする。

以 上



工事名	長良導水4号制水弁ブロワ盤取替		
名称	参考図		
登録番号	-	整理番号	-
独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所			

令和8年9月3日

各事業者の営業担当各位

(独)水資源機構揖斐川・長良川総合管理所発注業務 見積依頼のご案内

独立行政法人水資源機構揖斐川・長良川総合管理所では、次の件名につきまして見積依頼を行っております。当見積に、ご参加される意思のある方は、当機構HPをご覧いただきたく、失礼ながらご連絡申し上げます。

件名	長良導水4号制水弁プロワ盤取替	
工事場所	三重県桑名郡木曽岬町大字加路戸地内	
工期	契約締結の翌日から90日間	
見積参加要件	機構における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、工種「機械設備工事」の認定を受けていること。	
主な発注内容	本工事は、長良導水4号制水弁局舎内に設置されているプロワ盤の取替を行うものである。	
見積書提出期限	令和8年9月15日	12:00
質問書提出期限	令和8年9月8日	12:00
	※仕様書等に対する質問がある場合、または物品購入の場合で同等品規格の確認を行う場合は質問書を提出していただくことになります。	
担当部署連絡先	電話番号	0594-42-5012
	FAX番号	0594-42-5020
	メールアドレス	nyukei_jbinagasou@water.go.jp
担当職員	経理課 荒木悠太	

◆オープンカウンタとは？

物品購入等の調達に係る見積合わせにおいて、当管理所が相手方を特定せず、案件を公開し、見積参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。

◆見積への参加方法

①揖斐川・長良川総合管理所HPに掲載した各発注案件に応じて、見積に参加意欲のある方は、見積依頼書に添付されている仕様書をご確認いただき、「見積依頼書等の交付受領書」を電子メールまたはFAXにて揖斐川・長良川総合管理所あて提出してください。

揖斐川・長良川総合管理所ホームページアドレス(URL)

<https://www.water.go.jp/chubu/nagara/>

より「オープンカウンタ方式による調達情報」をご覧ください。

③見積書を電子メール、FAX及び持参または郵送で当事務所あてご提出ください。

④仕様書の交付を受けた後に見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。

⑤契約の相手方として決定した方へのみ、電子メールにて契約決定の通知をお送りします。

見積依頼書等の交付受領書

宛 先	独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所 経理課 荒木悠太			
	電話番号	0594-42-5012	FAX番号	0594-42-5020
	メールアドレス	nyukei_ibinagasou@water.go.jp		
発信者 (※必須)	(住所)			
	(会社名)			
	(担当者名)			
	電話番号		FAX番号	
	メールアドレス			

以下の件名について、見積依頼書等を受領しました。

○見積依頼件名

長良導水4号制水弁ブロワ盤取替

○くじ用数値

くじ用数値とは、見積金額が複数社同額だった場合に使用する数値です。任意の3ケタの数字をご記入ください。

--	--	--

○見積辞退について

見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。

○同方式の承諾

「揖斐川・長良川総合管理所におけるオープンカウンタ試行実施説明書」の内容について、承諾する場合は、次のチェックボックスにチェックをお願いします。

「揖斐川・長良川総合管理所におけるオープンカウンタ試行実施説明書」に承諾する

く じ の 方 法

今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者(以下「同価格者」という。)が複数あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

1. くじの方法について

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致する者を、契約の相手方とします。

2. くじ用数値について

1)「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「0:ゼロ」から「999」の3桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「0:ゼロ」として取り扱わせていただきます。

2)「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信(FAX)した見積依頼書の受信確認を機構に対して返信(FAX)する際に記載してください。この場合、機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

記載例)

くじ用数値

1	2	3
---	---	---

※数字は、明確に記載してください。

3. くじ用順位について

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信(FAX)していただいた順に、「0:ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

- 例) ・同価格者が2者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」
 ・同価格者が3者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」、「2」

4. 具体的な決定方法について

例) ・同価格者が2者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4

例) ・同価格者が3者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4
◎◎工業	¥500,000-	2	1