

揖斐川・長良川総合管理所外空調設備点検等業務
に対する質問への回答

受理した質問について、以下のとおり回答します。

独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所

No.	質 問 事 項	回 答
1	点検対象設備の各機器の型式もしくは規格がわかる仕様書、及び修繕対象設備の防災資料館様の室外機の交換部品であるファンモータの型式・規格がわかる仕様書を明記頂ければ幸いです。	点検対象設備の各機器の型式については別紙「参考資料」のとおりとなります。 また、ファンモータの型式については下記のとおりとなります。 部品名称 ：ファン用直流電動機 部品型式 （仕様）：DMSB18P80DK3 部品番号 ：2534434

以上

点検設備一覧表

【揖斐川・長良川総合管理所】

区分	名称	型式	設置	規格	数量	単位	備考
1	MAC101	RSXY-5HE1A(ダイキン)	屋上(南列左1)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	5HP	1	台 室外機
2	MAC206	RSXY5HE1A(ダイキン)	屋上(南列左2)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	5HP	1	台 室外機
3	MAC302B	RAS-AP335DSR(日立)	屋上(南列左3)	空冷ヒートポンプマルチエアコン		1	台 室外機
4	MAC302A	RAS-AP400DSR(日立)	屋上(南列左3)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	21HP	1	台 室外機
5	MAC302	RPI-API160K1(日立)	3階執務室(天埋型)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	1HP	5	台 室内機
6	新設	FVP280DB(ダイキン)	2階大会議室(床置形)	空冷ヒートポンプエアコン	10HP	1	台 室内機
7	新設	RZRP280BAE(ダイキン)	2階バルコニー	空冷ヒートポンプエアコン	10HP	1	台 室外機
8	MAC303	RAS-AP335DSR(日立)	屋上(中列左3)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	10HP	1	台 室外機
9	MAC303A	RPI-API160K1(日立)	3階会議室(旧副所長室、天埋型)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	1HP	1	台 室内機
10	MAC303B	RPI-API160K1(日立)	3階所長室(天埋型)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	1HP	1	台 室内機
11	MAC301	RAS-AP560SSR(日立)	屋上(中列左4)	空冷ヒートポンプマルチエアコン	20HP	1	台 室外機
12	MAC301	RPI-GP140K2(日立)	3階操作室(天埋型)	空冷ヒートポンプマルチエアコン		4	台 室内機
13	PAC-1	CRP224AKE(ダイキン)	屋上(北列左1)	空冷パッケージエアコン	18HP	2	台 室外機
14	PAC-1	FRP450AKR(ダイキン)	3階電子計算室(床置型)	空冷パッケージエアコン	1.5kw	1	台 室内機
15	PAC-2	CRP224AKE(ダイキン)	屋上(北列左2)	空冷パッケージエアコン	18HP	2	台 室外機
16	PAC-2	FRP450AKR(ダイキン)	3階無線室(床置型)	空冷パッケージエアコン	1.5kw	1	台 室内機
17	2階北側会議室関係	PUZ-ERP45KA5-BS(三菱)	2階北側バルコニー	空冷ヒートポンプスリム		2	台 室外機
18	2階北側会議室関係	PL-ERP45BA7(三菱)	2階小会議室	空冷ヒートポンプスリム		1	台 室内機
19	2階北側会議室関係	PL-ERP45BA7(三菱)	2階女子更衣室	空冷ヒートポンプスリム		1	台 室内機
20	2階南側食堂関係	PUSY-P140MG1-BS(三菱)	2階南側バルコニー	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室外機
21	2階南側食堂関係	PLFY-P36LMG1(三菱)	2階現場技術員室	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室内機
22	2階南側食堂関係	PLFY-P36LMG1(三菱)	2階食堂(畳)	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室内機
23	2階南側食堂関係	PLFY-P36LMG1(三菱)	2階従業員控室	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室内機
24	2階南側食堂関係	PLFY-P25LMG1(三菱)	2階食堂	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		2	台 室内機
25	AC-3	ROB-J224HL(東芝)	2階東側バルコニー	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	8HP	1	台 室外機
26	AC-3	AIU-J1127H1(東芝)	2階資料庫1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室内機
27	AC-3	AIU-J567H1(東芝)	2階資料庫2	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室内機
28	AC-3	AIU-J567H1(東芝)	2階資料庫3	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室内機
29	ACP-1	SRYP224BR(ダイキン)	1階自転車置場	空冷パッケージエアコン	0.75kw	1	台 室外機
30	ACP-1	FRYP224BR(ダイキン)	1階電算室(床置型)	空冷パッケージエアコン		1	台 室内機
31	1階車庫関係	MUFZ-282AS(三菱)	1階車庫控室	セパレートエアコン		1	台 室外機
32	1階車庫関係	MFZ-282AS-W-IN(三菱)	1階車庫控室	セパレートエアコン		1	台 室内機
33	AC-1	F40RVV-T(ダイキン)	1階管理入室(床置型)	空冷ヒートポンプエアコン		1	台 室内機
34	AC-1	R40RVVE	1階管理入室	空冷ヒートポンプエアコン		1	台 室外機
35	MAC-101	FXYM-125M(ダイキン)	1階男子更衣室	空冷ヒートポンプマルチエアコン		1	台 室内機
36	FS-1送風機	#2×4000CMH×1.5KW	1階電気室			1	台 送風機
37	FS-2送風機	#3×6500CMH×1.5KW	1階発電機室			1	台 送風機
38	FS-3送風機	#4×2700CMH×1.5KW	2階厨房			1	台 送風機
39	FS-4送風機	#3×2700CMH×1.5KW	1階エレベーター機械室			1	台 送風機
40	FS-5送風機	#2×4500CMH×2.2KW	地階ケーブル室			1	台 送風機
41	FE-1排風機	#2×4000CMH×1.5KW	1階電気室			1	台 排風機
42	FE-2排風機	#3×6500CMH×1.5KW	1階発電機室			1	台 排風機
43	FE-3排風機	#4×2700CMH×1.5KW	2階厨房			1	台 排風機
44	FE-4排風機	#3×2700CMH×1.5KW	1階エレベーター機械室			1	台 排風機
45	FE-5排風機	#2×4500CMH×2.2KW	地階ケーブル室			1	台 排風機
46	FE-6排風機	#1.1×1900CMH×0.75KW	1階防災用倉庫			1	台 排風機
47	HEX-1-2	KPI-AP501S1(日立)	3階操作室			2	台 全熱交換機
48	HEX-1	VAM500BS(ダイキン)	3階電子計算室、3階無線室、2階大会議室、2階食堂、1階男子更衣室			5	台 全熱交換機
49	HEX-2	KPI-AP501S(日立)	3階所長室、3階旧副所長室、3階執務室(3)			5	台 全熱交換機
50	HEX-4	VAC150BS(ダイキン)	2階食堂(2)、2階仮眠室、2階小会議室、2階女子更衣室			4	台 全熱交換機
51	HEX-5	VAC100AS(ダイキン)	1階車庫控室、1階管理入室(3)			4	台 全熱交換機
52	HEX-6	VAC250AS(ダイキン)	2階応接室、資料庫4			2	台 全熱交換機

【防災資料館(アクアプラザながら)】

区分	名称	型式	設置	規格	数量	単位	備考
53	PAC-1A	CRYP280AE(ダイキン)	3階室外機置場	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室外機
54	PAC-1B	CRYP280AE(ダイキン)	3階室外機置場	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室外機
55	PAC-2	FRYP560AR(ダイキン)	1階空調機械室	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	20HP	1	台 室内機
56	PAC-2A	CRYP280AE(ダイキン)	3階室外機置場	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室外機
57	PAC-2B	CRYP280AE(ダイキン)	3階室外機置場	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室外機
58	ACM-1	RQYP160CE(ダイキン)	3階室外機置場	空冷ヒートポンプパッケージ空調機		1	台 室外機
59	ACM1-1	FXYP56MD(ダイキン)	1階事務室	天井カセット型(吹出4方向)		1	台 室内機
60	ACM1-2	FXYP45MD(ダイキン)	1階ホール	天井カセット型(吹出4方向)		1	台 室内機
61	ACM1-3	FXYP36MD(ダイキン)	2階資料室	天井カセット型(吹出4方向)		2	台 室内機
62	ACM-2	RQYP335DE(ダイキン)	3階室外機置場	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		1	台 室外機
63	ACM2-1	FXYP90MB(ダイキン)	3階展望室	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		2	台 室内機
64	ACM2-2	FXYP71MB(ダイキン)	4階展望室	空冷ヒートポンプパッケージエアコン		2	台 室内機
65	FE-9	#11/2×880CMH×0.22KW	1階空調機械室			1	台 排風機
66	FE-11	#2×4600CMH×1.5KW	1階エレベーター機械室			1	台 排風機
67	THX-1	LGH-N15RS (天井埋込型 スタンダードタイプ)	1階事務室			1	台 全熱交換機
68	THX-2	LGH-N25RS (天井埋込型 スタンダードタイプ)	2階資料室			1	台 全熱交換機
69	THX-3	LGH-35RS	3階展望室			1	台 全熱交換機
70	THX-4	LGH-35RS	4階展望室			1	台 全熱交換機

【長良導水管理所】

区分	名称	型式	設置	規格	数量	単位	備考
71	RP224BA	PCZ-ERMP224KA3	1階電気室	パッケージエアコン		1	台 室外機
72	PAC-1	PUZ-ERP224KA13	3階通信機器室	パッケージエアコン		1	台 室外機
73	PAC-2	PUZ-ERMP140LA10	3階操作室	パッケージエアコン		1	台 室外機
74		PYZ-ERMP140LA8	3階事務室	パッケージエアコン		1	台 室外機
75	PAC-4	PUHY-J224M-B	2階会議室	パッケージエアコン		1	台 室外機
76	PAC-5	PUH-J71GA	2階食堂	パッケージエアコン		1	台 室外機
77	RP224BA	三菱電機	1階電気室	パッケージエアコン		1	台 室内機
78	PAC-1	三菱電機	3階通信機器室	パッケージエアコン		2	台 室内機
79	PAC-2	三菱電機	3階操作室	パッケージエアコン		1	台 室内機
80		三菱電機	3階事務室	パッケージエアコン		2	台 室内機
81	PAC-4	三菱電機	2階会議室	パッケージエアコン		3	台 室内機
82	PAC-5	三菱電機	2階食堂	パッケージエアコン		1	台 室内機
83		日立アプライアンス	取水口水質監視	パッケージエアコン		1	台 室内機