

【緊急情報】独立行政法人水資源機構 地震災害情報（第3報）

地震による被害状況等は次のとおりです。
今後は新たな被害が確認され次第、発表します。

平成23年3月11日18時現在

○施設の被害状況

【利根川河口堰】

利根川河口堰ゲートについては地震の影響により電源が停止。現在予備発電装置を稼働させ、順次復旧させている。

18時現在、全ゲート9門中、1～5号ゲートまで復旧。

今後、復旧したゲート施設等の損傷状況の有無を確認し、動作可能かを判断。

【霞ヶ浦用水】

午後4時29分に土浦市手野町（霞ヶ浦揚水機場から約9.6kmの位置）において、地震の影響により、送水管が埋設されている道路及びその周辺が冠水していることを確認。

道路が約1m盛り上がり、周辺が水浸しとなっている。人的被害はない。

応急対策として送水を停止。これにより水道への供給は停止中。（影響範囲は未確認）

【ダム那点検状況】

関東管内のダムは、10ダムのうち、9ダムについて一次点検※。異常なし。

草木ダムについては、一次点検の結果、多重無線の断線を確認。その他異常はなし。

※1次点検とは堤体及び取り付け部、周辺地山等を目視により点検すること。

平成23年3月11日



独立行政法人 水資源機構

利根川河口堰位置図



H23.3.11 霞ヶ浦用水被災箇所位置

