

# 水資源機構豊川用水総合事業部 漏水事故について（第4報）

## ～豊川用水施設現地状況等について～

令和4年10月21日（金）午前7時頃発生した漏水事故の10月22日（土）午後4時時点の現地状況等について報告させていただきます。

### 1. 現地状況

本日、午前9時より道路を全面通行止め、その後、仮舗装の撤去を開始し、破損した管の撤去・新管への布設替等に着手

午後2時25分 新管への布設替を完了、高師支線の充水作業開始

午後4時00分 漏水箇所では異常がないことを確認

### 2. 被害状況

①農業用水（約250ha）の通水停止（継続中）

②道路（約700m区間）の通行止め（継続中）

### 3. 今後の予定について

①農業用水の通水は、10月23日（日）午前9時以降、豊川総合用水土地改良区により、末端水路を点検しながら順次再開の予定

②道路について、現在、舗装作業中。10月22日（土）午後6時頃から全面通行止め解除の予定

被災状況等については、豊川用水総合事業部のホームページを随時更新し、情報提供に努めます。 <https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/>

令和4年10月22日 17時10分

独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部

発表記者クラブ

豊橋市政記者会

### 問い合わせ先

独立行政法人水資源機構  
豊川用水総合事業部 総務課長 上野

住所：愛知県豊橋市今橋町8

電話：0532-54-6501

〈管理者〉

豊川総合用水土地改良区 総務課長 加藤

住所：愛知県豊橋市今橋町8

電話：0532-54-8278