

## 愛知用水幹線水路において漏水が発生しました

愛知用水総合管理所が管理する愛知用水幹線水路可見川サイフォン（岐阜県可見市塩地先）において、令和8年4月3日（金）午前8時頃、漏水の発生が確認されました。

現在、漏水を止めるための緊急的な対応を行っており、本日中には対応を終える見通しです。

関係者の皆様にはご迷惑をおかけしております。今後とも迅速な対応、情報発信に努めて参ります。

### 記

1. 漏水発生の確認：令和8年4月3日（金）午前8時頃
2. 漏水発生箇所（裏面参照）岐阜県可見市塩地先

※ 安全確保のため、現地への立入は可能な限りご遠慮いただけますようお願いいたします。

発表記者クラブ： 愛知県政記者クラブ  
岐阜県政記者クラブ

お問い合わせ先： 独立行政法人水資源機構 中部支社 次長 馬場  
電話：052-231-7541（代表）

漏水箇所位置図

