

独立行政法人水資源機構分任契約職

桂川・猪名川ダム総合管理所長 岩本 浩
(公 印 省 略)

見 積 依 頼 書

- 1 件 名 一庫ダム消防設備等点検業務(オープンカウンター方式による)
- 2 履行場所 兵庫県川西市一庫唐松4-1(一庫ダム管理所)外
- 3 業 務 期 間 契約締結の翌日 から 令和9年3月31日
- 4 内 容 等 別途、仕様書等のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟覧のうえ提出して下さい。

記

- 1 現 場 説 明 実施しません。
- 2 見積参加要件 当機構における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、物品製造等の有資格(名簿)種別「設備の保守・点検管理」の認定(営業品目「冷暖房(空調)設備、衛生設備(水道施設、消防施設を含む)、冷凍機設備、給排水設備、防火排煙設備」の登録)を受けており、かつ、本店、支店又は営業所が兵庫県、大阪府又は京都府に所在すること。
- 3 見 積 書 等
 - 1) 様 式 等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は、法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章を押印されたものに限りします。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。
 - 2) 提出方法 電子メール又はFAXによる。(※4)に記載されたアドレス及び番号)
なお、電子メール又はFAXに抛りがたい場合は、持参又は郵送(一般書留、簡易書留、その他配達記録が残る方法に限る。)による。
 - 3) 提出期限 令和 8 年 8 月 28 日 10:00 まで
 - 4) 提 出 先 独立行政法人水資源機構 桂川・猪名川ダム総合管理所
電子メール nyukei_katsuraina@water.go.jp FAX 0771-72-0460
 - 5) 担 当 者 総務課 三浦
 - 6) 質 問 書 令和 8 年 8 月 18 日 10:00 まで
提出期限 ※質問の回答については、原則として提出期限の翌営業日12:00までにHPに掲載します。
 - 7) 見積日時 見積提出期限到来後、遅滞なく実施します。見積参加者の立会いは求めません。
 - 8) 見積回数 2回を限度とします。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は令和8年9月2日10:00までとします。
 - 9) そ の 他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(軽減税率を適用する品目については108分の100を考慮)を見積書に記載してください。
②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積りの無効を主張することはできません。
- 4 見 積 辞 退 仕様書の交付を受けた後に見積を辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。
- 5 見 積 結 果 見積結果については、原則として、契約の相手方として決定した者のみに、提出期限の翌日(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに通知します。
- 6 契 約 書 等 契約書の作成は省略します(決定通知書による通知をもって契約書に代えます。)
- 7 そ の 他
 - 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額(軽減税率を適用する品目については100分の8)を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
 - 2) 請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。
 - 3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。
くじの方法は、別添「くじの方法」とおりとします。

一庫ダム消防設備等点検業務

仕様書

令和8年8月

独立行政法人水資源機構

桂川・猪名川ダム総合管理所

第1節 適用

この仕様書は、独立行政法人水資源機構桂川・猪名川ダム総合管理所が施行する「一庫ダム消防設備等点検業務」（以下「本業務」という。）に適用する。

第2節 概要

2. 1 業務内容

本業務は、一庫ダム管理所外2箇所に設置されている消防設備等の点検（総合点検・機器点検）を行い、消防法第17条の3の3の規定に基づく点検結果報告書を作成するものである。

なお、点検にあたっては、消防法及びこれに関係する諸法令で定めるところにより点検を行うこととし、点検の資格のある者が行うものとする。

2. 2 履行場所

- | | |
|----------------------|-----------|
| (1) 兵庫県川西市一庫字唐松4番地の1 | 一庫ダム管理所 |
| (2) 同上 | 一庫ダム発電所 |
| (3) 大阪府池田市五月丘3丁目4-19 | 五月丘宿舎・池田寮 |

2. 3 履行期間

契約締結の翌日から令和9年3月31日までとする。

2. 4 点検実施時期

点検実施時期は原則、以下のとおりとし、詳細の日程等については担当職員と事前に打合わせを行うものとする。ただし、受注者が業務多忙等で以下の予定通りに実施できないといったやむを得ない事情がある場合は、履行期間中に機器点検2回、総合点検1回を速やかに実施できるように担当職員と事前に打合せを行うものとする。

なお、2回目の機器点検は総合点検と同時に実施するものとする。

点検実施時期

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| (1) 機器点検（年2回実施） | : | 10月及び2月 |
| (2) 点検（年1回実施） | : | 2月 |

第3節 履行設備

履行設備は、別紙一覧のとおりとする。

第4節 提出書類

受注者は、次に掲げる書類を作成し、担当職員に提出するものとする。なお、点検結果報告書は履行場所毎に分冊するものとする。

提出書類	部数	提出期限	備考
点検結果報告書	2 部	点検終了後、速やかに	機器点検（1 部） 総合点検（正副各 1 部）
点検状況の写真	2 部	点検終了後、速やかに	機器点検（1 部） 総合点検（1 部）

第 5 節 高所の点検

本業務の履行場所によっては、煙感知器等の点検箇所が床上約 8 m 以上の位置に設置されているため、長尺棒（受注者負担）による点検を基本とする。

なお、その他の方法により点検を行う場合は、担当職員の了解を受けるものとする。

第 6 節 消防用設備等点検済表示制度（点検済票の貼付）

消防設備点検の結果、正常であるものについては、消防設備協会の点検済票（ラベル）を貼付するものとする。

第 7 節 設計変更

本業務において、消防設備等に不具合等が発見された時は、作業の追加指示等を行うことがある。この場合には、設計変更の対象とする。

第 8 節 その他

- （1）工具、機器等の点検等に必要な資材は受注者の負担とする。
- （2）受注者は、第 4 節に記載した業務完了後、発注者の確認を受けた後、発注者へ代金の請求をできるものとする。発注者は適正な請求書を受領後、30 日以内に請求書に指定された銀行口座へ代金を振り込むものとする。

第 9 節 疑義等

本仕様書に定めのない事項、又は疑義を生じた事項は速やかに機構担当職員と協議しなければならない。

以 上

◇別紙一覧

項 目	数 量
<一庫ダム管理所>	
小型消火器	43 本
屋内消火栓設備	
加圧送水装置	1 台
制御盤	1 台
警報盤	1 台
消火栓箱	5 台
起動用押釦	5 個
消火水槽	1 式
放水試験	1 式
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
自動火災報知設備	
受信機(P型)	1 台
副受信機(P型)	1 台
感知器 差動式	36 個
感知器 定温式	7 個
感知器 煙	27 個
発信器	8 個
ベル	8 個
表示灯	8 個
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
予備電池	1 式
誘導灯	
誘導灯	22 台
誘導標識	2 枚
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
防火・排煙設備	
連動操作盤	1 台
煙感知器	5 個
防火戸	5 台
ダンパー	2 台
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
予備電池	1 式

項 目	数 量
<一庫ダム発電所>	
小型消火器	6 本
自動火災報知設備	
受信機(P型)	1 台
副受信機(P型)	1 台
感知器 差動式	6 個
感知器 定温式	—
感知器 煙	5 個
発信器	1 個
ベル	1 個
表示灯	1 個
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
予備電池	1 式
誘導灯	
誘導灯	2 台
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
<五月丘宿舎・池田寮>	
小型消火器	17 本
自動火災報知設備	
受信機(P型)	1 台
感知器 差動式	22 個
感知器 定温式	22 個
感知器 煙	6 個
発信器	8 個
ベル	8 個
表示灯	8 個
避難器具	6 個
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
予備電池	1 式
防火・排煙設備	
連動操作盤	1 台
煙感知器	3 個
防火戸	5 台
ダンパー	—
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
予備電池	1 式

*絶縁測定(配線点検)は総合点検時のみ実施

管理所、発電所、宿舎・寮 合計

項 目	数 量
<消防設備点検 計>	
小型消火器	66 本
屋内消火栓設備	
加圧送水装置	1 台
制御盤	1 台
警報盤	1 台
消火栓箱	5 台
起動用押釦	5 個
消火水槽	1 式
放水試験	1 式
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
自動火災報知設備	
受信機(P型)	3 台
副受信機(P型)	2 台
感知器 差動式	64 個
感知器 定温式	29 個
感知器 煙	38 個
発信器	17 個
ベル	17 個
表示灯	17 個
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
予備電池	1 式
誘導灯	
誘導灯	24 台
誘導標識	2 枚
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
防火・排煙設備	
連動操作盤	2 台
煙感知器	8 個
防火戸	10 台
ダンパー	2 台
絶縁測定	1 式
常用電源	1 式
予備電池	1 式

消 火 栓 箱 点 検 明 細 表																		
No.	設 置 場 所	ホース							ノズル				格納箱	表示灯	起動ボタン	起動確認灯	消火栓弁	備考
		サイズ	本数	製造年		判定			サイズ	判定								
				ホース1	ホース2	パッキン	本体	耐圧試験		Uパッキン	平パッキン	本体						
1	管理棟 地階	40A	2	2010	2010	○	○	/	13mm	○	○	○	○	○	○	○	○	ヤマト 0.7MPa コ第16～4号
2	管理棟 1階	40A	2	2010	2010	○	○	/	13mm	○	○	○	○	○	○	○	○	ヤマト 0.7MPa コ第16～4号
3	管理棟 2階	40A	2	2010	2010	○	○	/	13mm	○	○	○	○	○	○	○	○	ヤマト 0.7MPa コ第16～4号
4	管理棟 3階	40A	2	2010	2010	○	○	/	13mm	○	○	○	○	○	○	○	○	ヤマト 0.7MPa コ第16～4号
5	車庫棟 1階	40A	2	2010	2010	○	○	/	13mm	○	○	○	○	○	○	○	○	ヤマト 0.7MPa コ第16～4号

誘 導 灯 設 置 一 覧 表

誘 導 灯 設 置 一 覧 表																	
設 置 階	避 難 口					通 路										判 定	備 考
	中 型	小 型	B 級	C 級	標 識 板	中 型	小 型	B 級	C 級	標 識 板	階 段						
											40W		20W		LED		
											1 灯	2 灯	1 灯	2 灯	1 灯		
【管理棟】																	
地階				4												○	
1階		2		3												○	
2階		2	1	3												○	
3階			1													○	
階段					1										1	○	
【車庫棟】																	
1階			1													○	
2階	1		1													○	
階段										1						○	
【駐車場棟】																	
1階				1												○	
2階				2												○	
階段																○	
合 計	1	4	4	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

防 排 煙 設 備 点 検 表															
警 戒 区 域		設 備						煙 感 知 器				熱感知器	手動起動装置	点検結果	備 考
番号 No.	名 称	ダンパー	シャッター	防火扉	その他			イオン化式		光電式					
					排煙口	垂れ壁		非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積				
1	地下 防火戸			1						1				○	
2	1階 防火戸			1						1				○	
3	1階 防火戸・廊下ダンパー	1		1						1				○	
4	2階 防火戸・廊下ダンパー	1		2						2				/	

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 表

警 戒 区 域				感 知 器														地区音響装置	発信器	点検結果
番号 No.	名 称	作動式			定温式		熱アナログ式スポット型	煙式												
		分布型		スポット型	スポット型	※感知線型		スポット型				分離式								
		空気管式	熱電対式					熱半導体式	イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式		光電アナログ式			
								非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積			非蓄積	蓄積					
1	地階									13								1	1	○
2	1階				15	4				3								1	1	○
3	2階				7	1				1								1	1	○
4	3階									5								1	1	○
5	階段									1										○
6	駐車场上屋棟 1階																	1	1	○
7	駐車场上屋棟 2階				4					2								1	1	○
8	車庫棟 1階				7	1												1	1	○
9	車庫棟 2階				3	1				1								1	1	○
10	駐車场上屋棟 EV									1										○
	合 計	0	0	0	36	7	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	8	8	0
備考																				

誘 導 灯 設 置 一 覧 表																		
設 置 階	避 難 口				通 路											判 定	備 考	
	大 形	中 形	小 形	標 識 板	室内通路			廊 下			標 識 板	階 段						
					大 形	中 形	小 形	大 形	中 形	小 形		40W		20W				10W
												1 灯	2 灯	1 灯	2 灯			1 灯
地階			1														○	
1階			1														○	
階段												2					○	
合 計	0	0	2	0	0	0		0	0		0	2	0	0	0	0		

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 表																				
警 戒 区 域		感 知 器																地区音響装置	発信器	点検結果
番号 No.	名 称	作動式			定温式		熱アナログ式 スポット型	煙式												
		分布型			スポット型	※感知線型		スポット型						分離式						
		空気管式	熱電対式	熱半導体式				イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式		光電アナログ式				
								非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積					非蓄積	蓄積			
1	地階										4								○	
2	1階				6												1	1	○	
3	階段										1								○	
	合 計	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	1	0	
備考																				

防 排 煙 設 備 点 検 表															
警 戒 区 域		設 備						煙 感 知 器					手動起動装置	点検結果	備 考
番 号 No.	名 称	ダンパー	シャッター	防火扉	その他			イオン化式		光電式					
					排煙口	垂れ壁		非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積				
1	旧寮分室 2階防火戸			1						1				○	
2	旧寮分室 3階防火戸			2						1				○	
3	旧寮分室 4階防火戸			2						1				○	

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 表																					
警 戒 区 域		感 知 器															地区音響装置	発信器	点検結果		
番号 No.	名 称	作動式			定温式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ット 型	煙式													
		分布型			ス ポ ット 型	ス ポ ット 型		※感知線型	スポット型				分離式								
		空気管式	熱電対式	熱半導体式					イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式					光電アナログ式	
								非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積					非蓄積	蓄積				
1	旧寮分室 1階				8	4													1	1	○
2	旧寮分室 2階				3	6													1	1	○
3	旧寮分室 3階				5	7										2			1	1	○
4	旧寮分室 4階				6	5										2			1	1	○
5	宿舎 1階																		1	1	○
6	宿舎 2階																		1	1	○
7	宿舎 3階																		1	1	○
8	宿舎 4階																		1	1	○
9	旧寮分室 階段															1					○
10	旧寮分室 ロビー															1					○
	合 計	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	8	8	0
備考																					

避難器具設置状況

五月丘宿舎・池田寮

設置場所	種類	製造者名	型式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備考欄
【東客間】								
2階 女子寮	避難ハシゴ（ハッチ式）	ナカ工業（株）	は第24～1号	2.0	14.3	168367	2017	
302号室	避難ハシゴ（ハッチ式）	ナカ工業（株）	は第24～2号	2.0	14.3	168303	2017	
403号室	避難ハシゴ（ハッチ式）	ナカ工業（株）	は第24～3号	2.0	14.3	168304	2017	
【住居】								
103号室	避難ハシゴ（ハッチ式）	ナカ工業（株）	は第24～6号	2.0	14.3	168302	2017	
104号室	避難ハシゴ（ハッチ式）	ナカ工業（株）	は第24～7号	2.0	14.3	168301	2017	
105号室	避難ハシゴ（ハッチ式）	ナカ工業（株）	は第24～8号	2.0	14.3	2528	2002	

消 火 器 一 覧 表

一庫ダム管理所

No.	設 置 場 所	種別	メーカー	型式	製造番号	製造年	備考
	【管理棟】						
1	地階 廊下	ABC-10	ヤマト	23～114	205002	2026	蓄圧式
2	地階 廊下	ABC-10	ヤマト	23～114	204927	2026	蓄圧式
3	地階 電気室	ABC-10	ヤマト	23～114	204981	2026	蓄圧式
4	地階 電気室	ABC-10	ヤマト	23～114	024904	2026	蓄圧式
5	地階 電気室	ABC-10	ヤマト	23～114	204923	2026	蓄圧式
6	地階 電気室	C02-5	ハツタ	23～346	01318	2026	蓄圧式
7	地階 電気室	C02-5	ハツタ	23～346	01292	2026	蓄圧式
8	地階 予備発電設備室	ABC-10	ヤマト	23～114	024926	2026	蓄圧式
9	地階 予備発電設備室	ABC-10	ヤマト	23～114	024953	2026	蓄圧式
10	地階 予備発電設備室	C02-5	ハツタ	23～346	01265	2026	蓄圧式
11	地階 予備発電設備室	C02-5	ハツタ	23～346	01309	2026	蓄圧式
12	1階 廊下	ABC-10	ヤマト	23～114	204922	2026	蓄圧式
13	1階 警備員室前	ABC-10	ヤマト	23～114	204921	2026	蓄圧式
14	1階玄関ホール	ABC-10	ヤマト	23～114	205009	2026	蓄圧式
15	1階厨房内休憩室	ABC-10	ヤマト	23～114	204929	2026	蓄圧式
16	1階 男子更衣室	ABC-10	ヤマト	23～114	2050026	2026	蓄圧式
17	2階 操作室	C02-5	ハツタ	23～346	01328	2026	蓄圧式
18	2階 無線室	ABC-10	ヤマト	23～114	204934	2026	蓄圧式
19	2階 無線室	C02-5	ハツタ	23～346	01278	2026	蓄圧式
20	2階 事務室前	ABC-10	ヤマト	23～114	205014	2026	蓄圧式
21	3階 廊下	ABC-10	ヤマト	23～114	204913	2026	蓄圧式
22	屋外 自家発前	ABC-10	ヤマト	23～114	204938	2026	蓄圧式
23	屋外 植込み	ABC-10	ヤマト	23～114	204917	2026	蓄圧式
24	屋外 地下タンク貯蔵庫	ABC-10	ヤマト	23～114	204933	2026	蓄圧式
25	屋外 地下タンク貯蔵庫	ABC-10	ヤマト	23～114	204910	2026	蓄圧式
26	屋外 キュービクル	ABC-50	ヤマト	25～24	001000	2026	蓄圧式

	【駐車場棟】						
27	1階 発電機前	ABC-10	ヤマト	23～114	204920	2026	蓄圧式
28	1階 駐車場前	ABC-10	ヤマト	23～114	204935	2026	蓄圧式
29	2階 階段	ABC-10	ヤマト	23～114	204908	2026	蓄圧式
30	2階 倉庫	ABC-10	ヤマト	23～114	204962	2026	蓄圧式
31	2階 倉庫	ABC-10	ヤマト	23～114	204945	2026	蓄圧式
	【車庫棟】						
32	1階 車庫	ABC-10	ヤマト	23～114	204957	2026	蓄圧式
33	1階 車庫	ABC-10	ヤマト	23～114	204941	2026	蓄圧式
34	1階 車庫	ABC-10	ハツタ	29～1	C556997	2019	蓄圧式
35	1階 車庫	ABC-10	ハツタ	29～1	C557153	2019	蓄圧式
36	1階 車庫	ABC-10	ハツタ	29～1	C556947	2019	蓄圧式
37	1階 少量危険物貯蔵庫	ABC-10	ヤマト	23～114	204950	2026	蓄圧式
38	2階 説明ホール	ABC-10	ヤマト	23～114	204906	2026	蓄圧式
39	2階 説明ホール	ABC-10	ヤマト	23～114	204938	2026	蓄圧式
40	予備	ABC-10	ヤマト	23～114	204958	2026	蓄圧式
41	予備	ABC-10	ヤマト	23～114	204944	2026	蓄圧式
42	予備	ABC-10	ヤマト	23～114	204909	2026	蓄圧式
43	予備	ABC-10	ヤマト	23～114	204969	2026	蓄圧式

消 火 器 一 覧 表

一庫ダム発電所

No.	設 置 場 所	種別	メーカー	型式	製造番号	製造年	備考
1	B階 発電機室	ABC-10	日本ドライ	23～114	204946	2026	蓄圧式
2	B階 発電機室	ABC-10	日本ドライ	23～114	204901	2026	蓄圧式
3	B階 発電機室	ABC-10	日本ドライ	23～114	204988	2026	蓄圧式
4	B階 発電機室	ABC-50	日本ドライ	25～15	001003	2026	蓄圧式
5	1階 配電気室	ABC-10	日本ドライ	23～114	204911	2026	蓄圧式
6	1階 階段室	ABC-10	日本ドライ	23～114	203002	2026	蓄圧式

消 火 器 一 覧 表

五月丘宿舎・池田寮

No.	設 置 場 所	種別	メーカー	型式	製造番号	製造年	備考
	【五月丘宿舎】						
1	101号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017942	2016	蓄圧式/機器点検時 内部点検
2	102号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017949	2016	蓄圧式
3	102号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017974	2016	蓄圧式
4	103号室	ABC-10	日本ドライ	25～15	C017972	2016	蓄圧式
5	103号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017951	2016	蓄圧式
6	104号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017986	2016	蓄圧式
7	104号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017971	2016	蓄圧式
8	105号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017956	2016	蓄圧式
9	105号室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017952	2016	蓄圧式
10	105号室	ABC-10	ヤマト	27～59～1	V252574	2017	蓄圧式
	【池田寮】						
11	1階 玄関	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017953	2016	蓄圧式/総合点検時 内部点検
12	1階 緊急対策室	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017958	2016	蓄圧式/機器点検時 内部点検
13	1～2階 階段	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017932	2016	蓄圧式
14	2階 廊下	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017954	2016	蓄圧式
15	2階 厨房	ABC-10	ヤマト	27-60-1	171161	2025	蓄圧式
16	2～3階 階段	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017965	2016	蓄圧式
17	3～4階 階段	ABC-10	日本ドライ	23～114	C017920	2016	蓄圧式

参考写真

発電所内部状況



天井高 約10m

メール送信先 nyukei_katsuraina@water.go.jp
FAX送信先 0771-72-0460
担当:独立行政法人水資源機構 桂川・猪名川ダム総合管理所
総務課 三浦 あて

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職
桂川・猪名川ダム総合管理所長 岩本 浩 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名

見積依頼書等の交付受領書

令和8年8月7日に交付された「一庫ダム消防設備等点検業務」の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名:

担当者:

電話番号:

FAX番号:

メールアドレス:

◆くじ用数値

--	--	--

「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。