

東総用水幹線水路PC管調査見学会開催報告

千葉用水総合管理所 東総管理所

東総用水幹線水路では、PC管の使用が主要となっており、建設後から約40年が経過していることもあり、計画的に施設の状態を確認するための施設機能調査を実施しております。

今年度は、幹線水路今郡工区のPC管の外観調査を実施しており、この機会に関係利水者(千葉県海匠農業事務所さん、東総用水土地改良区さん)の皆さんに施設状態を確認して頂きました。(平成30年11月28日)

見学会では、チップングによる健全カバーコートかぶり厚測定や中性化試験の実演を行い、施設が健全な状態であることを確認しました。

【調査概要説明状況】



【調査箇所全景】



【カバーコート厚測定】



【目視確認】



【中性化試験】