

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		新川機場	高田	多古
水質分析項目	単位		F P	F P
調査日	－	2024/11/20	2024/11/20	2024/11/20
時刻	－	13:25	12:30	11:57
管理所	－	成田用水	成田用水	成田用水
天候	－	曇	曇	曇
気温	℃	10.5	9.9	10.0
水温	℃	14.5	16.5	16.0
透視度	cm	－	－	－
透明度	m	2.40	1.25	>2.70
色相	－	淡黄緑透	淡黄色透	無色透明
臭気	－	弱下水処理臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	－	7.6 (25.2℃)	7.6 (25.3℃)	7.7 (25.3℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.5	5.5	7.2
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	1.6	1.6	1.6
浮遊物質 (SS)	mg/L	2	3	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.2	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	2.1	1.6	1.3
ケルダール窒素	mg/L	0.4	0.2	0.2
全窒素	mg/L	2.7	1.8	1.6
全リン	mg/L	0.13	0.079	0.094
オルトリン酸態リン	mg/L	0.13	0.072	0.084
クロロフィルa	μg/L	1	3	1