

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2024/6/26	2024/6/26	2024/6/26	2024/6/26
時刻	-	14:35	13:40	13:03	12:40
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	28.5	29.2	29.0	29.5
水温	°C	25.5	27.2	26.6	28.2
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.85	1.65	2.05	0.52
色相	-	淡黄褐濁	淡黄色透	無色透明	淡緑色濁
臭気	-	弱かび臭	無臭	無臭	弱藻臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7(24.9°C)	7.5(24.9°C)	8.0(24.8°C)	9.5(25.0°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.8	5.3	7.4	18
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	7.2	6.2	5.4	10
浮遊物質 (SS)	mg/L	14	4	1	10
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.7	<0.1	0.1
ケイ酸	mg/L	0.9	0.7	0.5	1.4
全窒素	mg/L	1.4	1.5	0.6	1.6
全リン	mg/L	0.15	0.15	0.044	0.15
オルトリン酸態リン	mg/L	0.075	0.11	0.012	0.011
クロロフィルa	μg/L	28	9	9	75