

別紙1
計量の結果<水質>

地点名		新川機場	高田	多古
水質分析項目	単位		F P	F P
調査日	-	2025/11/19	2025/11/19	2025/11/19
時刻	-	9:45	11:00	10:35
管理所	-	成田用水	成田用水	成田用水
天候	-	快晴	快晴	快晴
気温	°C	12.1	9.0	9.8
水温	°C	13.3	17.9	15.8
透視度	cm	-	-	-
透明度	m	1.55	1.17	>2.89
色相	-	淡黄白透	淡黄白透	無色透明
臭気	-	弱下水処理臭	無臭	無臭
水素イオン濃度(pH)	-	7.6(24.9°C)	7.4(25.0°C)	7.6(25.0°C)
溶存酸素量(DO)	mg/L	8.1	5.3	7.2
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	3.4	2.6	2.5
浮遊物質量(SS)	mg/L	6	5	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	2.4	2.2	1.6
ケルダール窒素	mg/L	0.5	0.3	0.2
全窒素	mg/L	2.9	2.6	1.9
全リン	mg/L	0.18	0.15	0.11
オルトリン酸態リン	mg/L	0.16	0.12	0.10
クロロフィルa	μg/L	1	3	2