

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		新川機場	高田	多古
水質分析項目	単位		F P	F P
調査日	-	2025/2/12	2025/2/12	2025/2/12
時刻	-	9:40	10:56	10:27
管理所	-	成田用水	成田用水	成田用水
天候	-	曇	曇	曇
気温	℃	4.5	8.2	8.0
水温	℃	6.2	10.3	8.9
透視度	cm	-	-	-
透明度	m	0.74	1.14	1.28
色相	-	淡黄色濁	淡黄色透	淡黄色透
臭気	-	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	8.2 (24.8℃)	7.7 (25.2℃)	8.9 (25.0℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	13	9.5	15
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	4.2	2.2	3.3
浮遊物質 (SS)	mg/L	8	4	5
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	2.2	2.7	2.1
ケイ酸	mg/L	0.5	0.2	0.4
全窒素	mg/L	2.9	2.9	2.6
全リン	mg/L	0.16	0.11	0.10
オルトリン酸態リン	mg/L	0.13	0.11	0.065
クロロフィルa	μg/L	23	6	28