

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		新川機場	高田	多古
水質分析項目	単位		F P	F P
調査日	-	2026/2/12	2026/2/12	2026/2/12
時刻	-	9:35	10:50	12:20
管理所	-	成田用水	成田用水	成田用水
天候	-	曇	曇	曇
気温	°C	3.9	6.0	6.2
水温	°C	6.9	9.6	7.9
透視度	cm	-	-	-
透明度	m	1.87	1.32	>2.96
色相	-	淡黄色透	淡黄緑透	無色透明
臭気	-	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7 (25.2°C)	7.6 (25.2°C)	7.8 (25.2°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	11	10	11
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	3.1	2.4	2.4
浮遊物質 (SS)	mg/L	3	3	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.3	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	2.7	3.1	2.5
ケルダール窒素	mg/L	0.6	0.3	0.3
全窒素	mg/L	3.4	3.4	2.9
全リン	mg/L	0.19	0.16	0.11
オルトリン酸態リン	mg/L	0.17	0.14	0.10
クロロフィルa	μg/L	4	3	3