

質 問 回 答 書

(件名) 説明ホール照明器具取替工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 照明器具の型番 (蛍光灯ではなく埋め込みされている本体側の型式)</p> <p>2. 照明器具の取付位置となる天井の高さ</p> <p>3. 写真の提供 ①部屋の様子 (どの程度の高さなのかがわかるもの) ②既存の器具を斜め下あたりから撮った写真 (埋め込まれているのがわかるもの)</p> <p>4. 照明器具の納期について、各メーカーに確認したところ、いずれも納品に約3ヶ月要する見込みとの回答を得ている。納期との整合性に関して何らかの対応 (工期の調整等) は可能か</p> <p>5. 例示の LRS20-4-37LN の同等品でも仕様書があれば大丈夫か</p>	<p>1. FK42600です。(添付写真参照)</p> <p>2. 床から天井までは約2m70cmです。</p> <p>3. 添付写真参照</p> <p>4. 原則的に仕様書に記載する工期(60日)の延長は想定していません。しかしながら、社会情勢等により工期内に納品ができるメーカーがない場合などは、書面による申出により工期の延長を認める場合があります。</p> <p>5. LRS20-4-37LN は公共施設型番であり、各メーカー共通です。決定通知後、メーカー並びに型式が合致しているか確認します。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

参考写真 説明ホール照明器具取替工事

