

独立行政法人 水資源機構 分任契約職
千葉用水総合管理所長 土田百合子
(公印省略)

見 積 依 頼 書

- 1 件 名 大和田機場防音ドア他修繕 (オープンカウンター方式による)
- 2 業 務 場 所 千葉県八千代市村上3139 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所大和田機場他
- 3 業 務 期 間 契 約 締 結 の 翌 日 から 30 日間
- 4 内 容 等 別途交付する仕様書等のとおり

記

- 1 現 場 説 明 実施しません。
- 2 見 積 参 加 要 件 本店、支店又は営業所が千葉県内に所在すること。
なお、当機構における一般競争(指名競争)参加資格業者である必要はありません。
- 3 見 積 書 等
 - 1) 様 式 等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章が押印されたものに限ります。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。
 - 2) 提 出 方 法 電子メール(又はFAX)による。
なお、電子メール(又はFAX)に抛りがたい場合は、持参又は郵送(一般書留、簡易書留、その他配達記録が残る方法に限る。)による。
 - 3) 見 積 書 提 出 期 限 令和7年12月18日 10:00 まで
 - 4) 提 出 先 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所
電子メール nyukei_chiba@water.go.jp FAX番号 047-483-0709
 - 5) 担 当 者 経理課 岩淵
 - 6) 質 問 書 提 出 期 限 令和7年12月16日 10:00 まで
 - 7) 見 積 日 時 見積提出期限到来後、遅滞なく実施する。見積参加者の立会は求めない。
 - 8) 見 積 回 数 2回を限度とする。なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、見積書を提出した者あてに改めて連絡するものとし、再度の見積提出の期限は令和07年12月19日までとします。
 - 9) そ の 他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。

②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積もり誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。
- 4 見 積 辞 退 見積依頼書等をダウンロードし、見積依頼書等の交付受領書を提出した後に見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。
- 5 見 積 結 果 見積結果については、契約の相手方として決定した者に対してのみ、原則として提出期限の翌営業日までに書面により通知します。
- 6 そ の 他
 - 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
 - 2) 請負代金の支払いについては、履行確認後(納品確認後)の一括支払となります。
 - 3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじ用数値については、見積依頼書等の交付受領書に任意の3ケタの数字をご記入ください。

見積依頼書等の交付受領書

宛 先	独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所 経理課 岩淵			
	電話番号	047-483-0722	FAX番号	047-483-0709
	メール アドレス	nyukei.chiba@water.go.jp		
発信者 (※必須)	(住所)			
	(会社名)			
	(担当者名)			
	電話番号		FAX番号	
	メール アドレス			

以下の件名について、見積依頼書等を受領しました。

○見積依頼件名

大和田機場防音ドア他修繕

○くじ用数値

くじ用数値とは、見積金額が複数社同額だった場合に使用する数値です。任意の3ケタの数字をご記入ください。

--	--	--

○見積辞退について

見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。

○同方式の承諾

「独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所におけるオープンカウンター実施説明書」の内容について、承諾する場合は、次のチェックボックスにチェックをお願いします。

☐ 承諾する

仕様書

1 適用

この仕様書は、大和田機場防音ドア他修繕（以下「本修繕」という。）に適用する。

2 修繕場所

千葉県八千代市村上 3 1 3 9

独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所大和田機場他

3 期 間

契約締結日の翌日から 3 0 日間

4 修繕内容

- 1) 防音ドア（ステンレス）
 - ・板合わせ部分溶接
 - ・蝶番離部分溶接
- 2) ドアクローザ
 - ・ドアクローザ交換（1 個）S-203P シルバー
- 3) ドアガラス
 - ・ガラス交換（6 mm 型ガラス）GW610×GH773
- 4) 既存ガラスの処分

5 施工条件

- 1) 修繕場所における作業日・作業時間は、あらかじめ機構担当職員の承諾を得るものとする。
- 2) 施工にあたっては、既存施設に損傷を与えないように行うこと。

6 成果品

- 以下に示すものを成果品として提出し、機構担当職員の確認を受けるものとする。
- ・修繕における作業前後の写真
 - ・その他機構担当職員の指示するもの

7 疑義

この仕様書に定めのない事項については、双方協議して定めるものとする。

以 上

■ 大和田機場防音ドア(1. ステンレス防音ドア修繕)



■ 車庫棟入口ドア (2. ドアローザ-交換)



■ 倉庫ドアガラス(3. ガラス交換)

