

質問への回答

| 質問受領日 | 質問 | 回答 |
|-----------|--|---|
| R8. 6. 11 | 水上局舎（黒部 26 km）の 既設通路新設について材質とその他詳細が確認できませんでした。 | SUS304 で既設通路と同様の通路を再設置する予定です。 黒部川 26km 局舎の一般図に寸法等の詳細を追記した図面を掲載します。 |
| R8. 6. 12 | 黒部川 26km 局舎において、仮設の計上は必要か。 | 黒部川 26km 局舎においては、仮設は見積対象外であり、計上の必要はありません。 |