記者発表資料

水資源機構

令和７年８月２日
独立行政法人水資源機構
利根川下流総合管理所

黒部川水門上流部での塩分濃度上昇について
（２報）

令和７年８月１日１６時４０分頃に、黒部川水門上流部において流水の塩分濃度上昇が確認されたため、水門の全閉操作を行いました。

銚子市水道では、塩化物イオン濃度の上昇が確認されたため、８月２日４時５０分より取水を停止していました。

その後、塩化物イオン濃度の低減が確認されたため、９時００分より取水を再開しています。

現在、黒部川水門上流部の塩化物イオン濃度の低減を図るため、以下の対策を実施しています。

①黒部川上流の一之分目揚排水機場（千葉県）により利根川から黒部川へ注水を開始。

②黒部川水門上流部の塩水を排除するため、黒部川排水機場（国土交通省）により利根川へポンプ排水（毎秒１２ｍ^3）を開始。

③水資源機構所有の排水ポンプ２台を設置し、毎分１５ｍ^{3}で塩化物イオン濃度の高い水（塩水）を排出中。

引き続き関係機関と密に連絡をしてまいります。

塩分濃度が上昇した原因については、引き続き原因を調査中です。

発表記者クラブ：　香取市記者クラブ、銚子記者会

お問合わせ先 ： 利根川下流総合管理所 管理課長　星野（ほしの）

電話　０２９９－７９－３３１１（代表）

黒部川水門　周辺位置図・黒部川水門上流の塩化物イオン濃度

独立行政法人 水資源機構

■東総用水の取水は継続中

■黒部川水門上流の塩化物イオン濃度（mg/l）

8/1 16:20（上昇前）	上層 310	下層 299
8/1 16:50（ピーク）	上層7518	下層1037
8/1 21:00	上層 453	下層 521
8/2 5:00	上層 599	下層 487
8/2 9:00	上層 420	下層 457
8/2 12:00	上層 423	下層 338



黒部川水門上流　排水計画の概要

・黒部川排水機場（国）　最大 毎秒１２㎥
・排水ポンプ（水機構）　最大 毎分１５㎥