

仕様書

I. 概要

1. 業務名 かすみ寮電力量計交換業務
2. 業務場所 千葉県香取市北 3-13-27 かすみ寮
3. 業務概要 かすみ寮の電力量計が故障しているため交換するものである。
作業にあたり停電を伴う場合は、作業前に担当職員に確認のうえ実施するものとする。
4. 期間 契約締結の翌日から 40 日間とする。

II. 総則

1. 適用

本仕様書は「かすみ寮電力量計交換業務」（以下、「本業務」という。）に適用する。

2. 建設副産物

本業務における産業廃棄物は、関係法令に基づき請負者の責任において構外に搬出し、適切に処理を行う。

3. 安全管理

作業に当たっては安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。

4. 施行条件

作業工程については、担当職員と協議のうえ行うこととする。

5. 業務日時

作業日程は受注者と担当職員が協議して定めるものとする。

6. 業務数量

業務数量は、別添「業務数量表」によるものとする。なお、業務数量において、担当職員が認めた場合に限り、精算変更を行うものとする。同等品・後継品の場合は、質問書提出期限までに質問により規格等を提示することとする。

7. 数量の算出

請負者は、本業務の設計変更に伴う数量の算出については、担当職員の指示により算出に協力しなければならない。

8. 完了時の提出図書

施工前状況写真、完了後状況写真 1 部
施工前と完了後の比較が確認出来る写真であること。

9. 暴力団関係業者の排除に関する協力

請負者は、業務の施行に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入（不当要求又は業務妨害）に対し断固としてこれを拒否し、また、不当介入を受けた場合は、速やか

に発注者に報告するとともに警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。また、担当職員等とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議するものとする。

Ⅲ．業務編

1．材料仕様

別添業務数量表とする。

2．業務内容

I．3．業務概要のとおり。

以　上

業 務 数 量 表

名 称	摘 要	数 量	単 位
1) かすみ寮電力量計交換			
動作点検 工料		2	式
既設 単相 3 線式 1 2 0 A撤去処理		2	式
単相 3 線式 1 2 0 A 検定付室内用	大崎電気工業 A6EA-R (同等品可※)	2	台
据付 盤スチール加工		2	式
雑材		1	式
工事工料		1	式
諸経費		1	式

※同等品・後継品の場合は、質問書提出期限までに質問により規格等をご提示ください