

霞ヶ浦用水管理所消火器更新業務 仕様書

第1節 適用

この仕様書は、独立行政法人水資源機構利根川下流総合管理所（以下「機構」という。）が発注する霞ヶ浦用水管理所消火器更新業務（以下「本業務」という。）に適用する。

第2節 概要

1. 本業務は、霞ヶ浦用水管理所に設置された消火器について、消防法に基づき既設設備を撤去し、新設を行うものである。
2. 業務場所
茨城県かすみがうら市牛渡359 霞ヶ浦用水管理所
3. 業務期間
契約締結の翌日から60日間

第3節 履行設備

履行設備は、別表－1のとおり

第4節 撤去

既設設備の処分費用については、見積に含むものとする。また、既設設備の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。

第5節 新設

1. 新設設備については、廃棄引受け手数料（リサイクルシール）を含むこと。
2. 消火器の技術上の規格を定める省令（昭和39年9月17日自治省令第27号）に適合するものであること。

第6節 提出書類

受注者は、作業終了後、次に定めるものを提出すること。

- ・写真（作業前、作業後） 1部
- ・作業報告書 1式

第7節 暴力団関係業者の排除に関する協力

受注者は、業務の履行に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入（不当要求又は業務妨害）に対し断固としてこれを拒否し、また、不当介入を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。また、担当者等とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議するものとする。

第8節 疑義等

仕様書等に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議しなければならない。

履 行 設 備 一 覧 表

番号	設置場所		数量	単位	設 備 情 報					備考
					種別	型	薬剤量(kg)	製造元	製造年	
1	揚水機場B2F	圧油装置室	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
2		少量危険物前	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
3		予備発電気室	3	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
4		地下中央	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
5		地下南	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
6		地下東	1	台	ABC-蓄圧	4	1.2	ヤマト	2014	
7	〃 B1F	ポンプ架台上	2	台	ABC-蓄圧	50	20.0	ヤマト	2012	
8		ポンプ架台上	2	台	C02-蓄圧	5	2.3	ヤマト	1995	
9	〃 1F	電気室	3	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
10		電気室	2	台	C02-蓄圧	5	2.3	ヤマト	1995	
11	〃 2F	電気室	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
12		電気室	2	台	C02-蓄圧	5	3.0	ヤマト	1995	
13		倉庫	1	台	ABC-蓄圧	10	2.3	ヤマト	2012	
14	〃 3F	電気室	3	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
15		電気室	1	台	C02-蓄圧	5	2.3	ヤマト	1995	
16	管理棟1F	厨房	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
17		通路	3	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
18		守衛室	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
19	〃 2F	監視室	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
20		事務室	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
21		UPS	1	台	ハロン-蓄圧	-	2.0	ヤマト	1987	
22		監視室	1	台	ハロン-蓄圧	-	2.0	ヤマト	1987	
23		所長室	1	台	C02-蓄圧	5	2.3	ヤマト	1995	
24		管理課サーバー室	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
25	〃 3F	無線室	1	台	C02-蓄圧	5	2.3	ヤマト	1995	
26		階段前	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
27		倉庫	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
28	その他（屋外）	車庫	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
29		説明ホール1F	2	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
30		説明ホール2F	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
31		格納庫	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2012	
32		変電設備	2	台	ABC-蓄圧	20	6.0	ヤマト	2012	
33		危険物一般取扱所	1	台	ABC-蓄圧	10	3.0	ヤマト	2014	
34		危険物一般取扱所	1	台	ABC-蓄圧	20	6.0	ヤマト	2014	
	合計		55	台						