

低濃度PCB廃棄物収集運搬処理業務

仕様書

令和8年8月

独立行政法人水資源機構

利根川下流総合管理所 霞ヶ浦用水管理所

第1節 適用

この仕様書は、独立行政法人水資源機構（以下、「機構」という。）が発注する低濃度PCB廃棄物収集運搬処理業務に適用する。

第2節 契約内容

- 1. 業務場所
茨城県かすみがうら市牛渡359
独立行政法人水資源機構 霞ヶ浦揚水機場
- 2. 業務期限
契約締結の翌日から令和9年3月10日まで
- 3. 業務数量
別紙ー1のとおり

第3節 提出図書

受注者は、次に掲げる図書を作成し機構の確認を受けた後に提出するものとする。

図書名	部数	提出期限	摘要
業務計画書	1部	着手後速やかに	収集運搬方法(運搬経路)、処理手順等
処理報告書	1部	処理終了後速やかに	第5節 収集運搬、第6節 処理を証明する書類、業務写真等

第4節 関係法令遵守

本業務は、機構が保管している低濃度PCB廃棄物について、関連法令等を遵守し適正に収集運搬・処理するものである。

- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- (2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法
- (3) 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン
※環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課 令和元年12 月
- (4) 低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン -焼却処理編-
※環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課 令和6 年10 月改訂
- (5) その他関係法令等

第5節 収集運搬

- 1. 保管場所
茨城県かすみがうら市牛渡359 霞ヶ浦揚水機場
- 2. 収集
建屋内から人力で搬出し、積載型トラッククレーン等を使用して積み込み搬出を行うものとする。
- 3. 運搬
廃棄物処理法に基づき認定を受けた処分場に運搬し、取り卸しするものとする。

第6節 処理

- 1. 処理場所
廃棄物処理法に基づき認定を受けた処分場にて処理するものとする。
- 2. 処理方法
第4節に示すガイドラインに基づき焼却処理にて行うものとする。

品名	型式	定格容量 (kVA)	油量 (L)	重量 (kg)	製造年月	製造番号	製造者	保管場所	寸法 (mm)	PCB濃度 (mg/kg)
高圧進相コンデンサ	AF412231VXA1097	230	60	145	1986. 9	W6A1163	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 740 × (D) 210 × (H) 840	0. 54
高圧進相コンデンサ	AF412231VXA1097	230	60	145	1986. 9	W6A1164	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 740 × (D) 210 × (H) 840	0. 55
交流フィルタ用コンデンサ	AF642201KXA1096	204	60	165	1986. 9	W6A1172	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 840 × (D) 210 × (H) 840	0. 56
都水/No. 3コンデンサ①	AF412231VXA1097	230	60	145	1986. 9	W6A1159	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 740 × (D) 210 × (H) 840	0. 55
都水/第7次高調波フィルタ	AF642201KXA1096	204	60	165	1986. 9	W6A1171	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 840 × (D) 210 × (H) 840	0. 57