

質問回答書

業務名 : 低濃度PCB廃棄物収集運搬処理業務

令和8年9月4日

独立行政法人水資源機構 分任契約職
利根川下流総合管理所長 奈良 洋幸

質問 番号	質問内容	回答内容
1	廃棄物の保管状況のわかるお写真を頂戴できますでしょうか。	保管状況（霞ヶ浦揚水機場内）の写真を添付いたします。 
2	分析結果報告書を拝見させていただくことは可能でしょうか。	別添資料をご確認ください。
3	搬出可能時期はいつごろでしょうか。	搬出時期の定めは特にありません。業務期限（契約締結の翌日から令和9年3月10日）までに処理を完了し、処理報告書を提出してください。

以上

	品名	型式	定格容量 (kVA)	油量 (L)	重量 (kg)	製造年月	製造番号	製造者	保管場所	寸法 (mm)	PCB濃度 (mg/kg)
(1)	高圧進相コンデンサ	AF412231VXA1097	230	60	145	1986. 9	W6A1163	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 740 × (D) 210 × (H) 840	0. 54
(2)	高圧進相コンデンサ	AF412231VXA1097	230	60	145	1986. 9	W6A1164	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 740 × (D) 210 × (H) 840	0. 55
(3)	交流フィルタ用コンデンサ	AF642201KXA1096	204	60	165	1986. 9	W6A1172	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 840 × (D) 210 × (H) 840	0. 56
(4)	都水/No. 3コンデンサ①	AF412231VXA1097	230	60	145	1986. 9	W6A1159	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 740 × (D) 210 × (H) 840	0. 55
(5)	都水/第7次高調波フィルタ	AF642201KXA1096	204	60	165	1986. 9	W6A1171	日本コンデンサ工業	室内 1 階	(W) 840 × (D) 210 × (H) 840	0. 57