

奈良俣ダム防災資料館浄化槽ポンプ外交換作業 仕様書

第1章

第1節 適 用

本仕様書は、奈良俣ダム防災資料館浄化槽ポンプ外交換作業（以下「業務」という。）に適用する。

第2節 業務概要

本業務は、奈良俣ダム防災資料館に設置されている原水槽ポンプ外の交換作業を行うものである。

なお、撤去した廃材等については、受注者において適切に処分するものとする。

2-1 期間

契約締結の翌日から令和7年6月30日までとする。

2-2 施行場所

群馬県利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢6322-24 奈良俣ダム防災資料館

2-3 施行内容

原水槽ポンプ、調整槽ポンプ、調整槽フロートスイッチ、配電盤内ポンプラチェットリレーの交換作業

2-4 完成時の提出図書

完成写真	1部
------	----

第2章 そ の 他

第1節 疑義等

- 1 交換の実施において、建物等を損傷した場合は受注者の責において修補しなければならない。
- 2 交換完了後1年以内に重大な瑕疵が見つかった場合は、受注者の責任において修補しなければならない。
- 3 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。

以 上

奈良俣ダム防災資料館浄化槽ポンプ外交換作業 数量表

品名	規格	数量	単位	備考
原水槽ポンプ	50DVS5.25A 200V/0.25KW	2	台	荏原製作所製
調整槽ポンプ	50DVS5.25A 200V/0.25KW	2	台	荏原製作所製
調整槽フロートスイッチ	LS-S1	5	個	エレポン製
配電盤内ポンプラチェットリレー	G4Q-212S AC220	2	個	パオムロン製
交換作業		1	式	4人工
諸経費		1	式	