

令和7年12月18日

独立行政法人水資源機構

利根川上流総合管理所長 本田 毅

「群馬用水施設改築水位外観測設備設計業務(仮称)見積仕様書」の質問に対する回答

番号	質問に関する見積説明書、特記仕様書等の記載箇所	質問	回答
1	別表-3	水位計更新における設計対象範囲について、センサ部分のみの更新を想定しているのか、あるいは伝送部も含まれているのか、ご教示ください。伝送部を含む場合、中央側の設備更新範囲もご提示ください。	伝送部は含みません。センサー部及び伝送装置までの配線・配管が、設計対象範囲です。
2	別表-3	システム構成図をご提供いただくことは可能でしょうか。	別添のとおりです。

群馬用水 管理システム構成図



