

令和7年12月19日
独立行政法人水資源機構 利根川上流総合管理所長 本田 翔

「群馬用水施設改築榛名白川バルブ整備工事(オープンカウンタ方式)」の質問に対する回答

番号	質問事項	回答内容
1	仕切弁の塗装仕様はメーカー仕様でよろしいでしょうか。	仕切弁の塗装仕様は指定しません。
2	仕切弁は左回し開きでよろしいでしょうか。	仕切弁の開閉方向は指定しません。
3	短管の塗装仕様をご教示ください。	短管の塗装仕様は内外面、機械工事塗装要領(案)・同解説(国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課: 令和3年2月) P37の新設塗装仕様 A-1相当です。
4	短管はフレキ管でなくとも接合可能でしょうか。	仕切弁下部の排水管は、固定されていませんので、短管はフレキ管でなくとも接合可能です。

以上