

1. 設備仕様

設 備 の 名 称	無動力式自動調節ゲート	
製 作 据 付 会 社	(株)丸島水門製作所	
完 成 年 月	昭和56年3月	
門 数	1門	
扉 体 ・ 戸 当 り	ゲ ー ト 形 式	鋼製アミルゲート
	純径間 × 有効高	3.555m × 2.0r
開 闭 装 置	開 闭 方 式	自動水位調節
	操 作 方 式	自動水位調節
	吊 上 装 置	汎用手動ウインチ式

※付属設備の構造等は、参考図による。

2. 設備内容

設 備	整備内容
無動力式自動調節ゲート	扉体：補修、軸受取替、緩衝装置取替、塗替塗装 吊上装置：取替
付属設備	タラップ、手摺 更新