下久保発電所

下久保ダムの下流直下、地下約60mの岩盤の中につくられた地下発電所です。
最大出力15，000kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年1月1日	60,000	2.51	6,100
2024年1月2日	61,000	2.52	6,200
2024年1月3日	61,000	2.52	6,200
2024年1月4日	53,000	2.21	5,400
2024年1月5日	54,000	2.27	5,500
2024年1月6日	56,000	2.32	5,700
2024年1月7日	58,000	2.39	5,900
2024年1月8日	60,000	2.51	6,100
2024年1月9日	54,000	2.29	5,500
2024年1月10日	55,000	2.29	5,600
2024年1月11日	56,000	2.36	5,700
2024年1月12日	54,000	2.30	5,500
2024年1月13日	56,000	2.35	5,700
2024年1月14日	56,000	2.35	5,700
2024年1月15日	55,000	2.33	5,600
2024年1月16日	56,000	2.33	5,700
2024年1月17日	52,000	2.16	5,300
2024年1月18日	50,000	2.11	5,100
2024年1月19日	52,000	2.16	5,300
2024年1月20日	56,000	2.35	5,700
2024年1月21日	42,000	1.80	4,300
2024年1月22日	46,000	1.96	4,700
2024年1月23日	48,000	2.01	4,900
2024年1月24日	51,000	2.18	5,200
2024年1月25日	47,000	2.01	4,800
2024年1月26日	56,000	2.37	5,700
2024年1月27日	47,000	2.02	4,800
2024年1月28日	53,000	2.27	5,400
2024年1月29日	52,000	2.22	5,300
2024年1月30日	52,000	2.22	5,300
2024年1月31日	52,000	2.22	5,300
2024年2月1日	47,000	2.03	4,800
2024年2月2日	49,000	2.09	5,000
2024年2月3日	51,000	2.21	5,200
2024年2月4日	50,000	2.14	5,100
2024年2月5日	51,000	2.15	5,200
2024年2月6日	44,000	1.90	4,500
2024年2月7日	43,000	1.85	4,400
2024年2月8日	40,000	1.68	4,100
2024年2月9日	48,000	1.68	4,900
2024年2月10日	45,000	1.92	4,600
2024年2月11日	43,000	1.85	4,400
2024年2月12日	45,000	1.92	4,600
2024年2月13日	49,000	2.10	5,000
2024年2月14日	49,000	2.10	5,000
2024年2月15日	45,000	1.92	4,600
2024年2月16日	47,000	2.02	4,800
2024年2月17日	44,000	1.92	4,500
2024年2月18日	49,000	2.10	5,000
2024年2月19日	47,000	2.03	4,800
2024年2月20日	47,000	2.03	4,800
2024年2月21日	49,000	2.08	5,000
2024年2月22日	48,000	2.08	4,900
2024年2月23日	45,000	1.94	4,600
2024年2月24日	47,000	2.03	4,800
2024年2月25日	49,000	2.10	5,000
2024年2月26日	22,000	0.95	2,300
2024年2月27日	0	0.00	0
2024年2月28日	0	0.00	0
2024年2月29日	0	0.00	0
2024年3月1日	0	0.00	0
2024年3月2日	0	0.00	0
2024年3月3日	0	0.00	0
2024年3月4日	0	0.00	0
2024年3月5日	22,000	0.95	2,300
2024年3月6日	45,000	1.92	4,600
2024年3月7日	43,000	1.86	4,400
2024年3月8日	41,000	1.76	4,200

下久保第二発電所

下久保ダムの河川維持流量の放流を利用した発電所です。
最大出力270kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年1月1日	3,960	0.32	410
2024年1月2日	3,940	0.32	400
2024年1月3日	3,950	0.32	410
2024年1月4日	3,940	0.32	400
2024年1月5日	3,930	0.32	400
2024年1月6日	3,920	0.32	400
2024年1月7日	3,890	0.32	400
2024年1月8日	3,870	0.32	400
2024年1月9日	3,870	0.32	400
2024年1月10日	3,860	0.32	400
2024年1月11日	3,860	0.32	400
2024年1月12日	3,870	0.32	400
2024年1月13日	3,870	0.32	400
2024年1月14日	3,860	0.32	400
2024年1月15日	3,850	0.32	400
2024年1月16日	3,750	0.32	390
2024年1月17日	3,670	0.32	380
2024年1月18日	3,570	0.32	370
2024年1月19日	3,620	0.32	370
2024年1月20日	3,690	0.32	380
2024年1月21日	3,700	0.32	380
2024年1月22日	3,690	0.32	380
2024年1月23日	3,700	0.32	380
2024年1月24日	3,690	0.32	380
2024年1月25日	3,680	0.32	380
2024年1月26日	3,700	0.32	380
2024年1月27日	3,690	0.32	380
2024年1月28日	3,680	0.32	380
2024年1月29日	3,680	0.32	380
2024年1月30日	3,670	0.32	380
2024年1月31日	3,710	0.32	380
2024年2月1日	3,670	0.32	380
2024年2月2日	3,650	0.32	380
2024年2月3日	3,670	0.32	380
2024年2月4日	3,690	0.32	380
2024年2月5日	3,610	0.32	370
2024年2月6日	3,670	0.32	380
2024年2月7日	3,670	0.32	380
2024年2月8日	3,630	0.32	370
2024年2月9日	3,630	0.32	370
2024年2月10日	2,970	0.26	310
2024年2月11日	0	0.00	0
2024年2月12日	0	0.00	0
2024年2月13日	1,570	0.14	160
2024年2月14日	3,720	0.32	380
2024年2月15日	3,720	0.32	380
2024年2月16日	3,710	0.32	380
2024年2月17日	3,700	0.32	380
2024年2月18日	3,720	0.32	380
2024年2月19日	3,730	0.32	380
2024年2月20日	3,740	0.32	380
2024年2月21日	3,720	0.32	380
2024年2月22日	3,720	0.32	380
2024年2月23日	3,670	0.32	380
2024年2月24日	2,160	0.20	220
2024年2月25日	0	0.00	0
2024年2月26日	0	0.00	0
2024年2月27日	0	0.00	0
2024年2月28日	0	0.00	0
2024年2月29日	0	0.00	0
2024年3月1日	0	0.00	0
2024年3月2日	0	0.00	0
2024年3月3日	0	0.00	0
2024年3月4日	0	0.00	0
2024年3月5日	870	0.08	90
2024年3月6日	2,320	0.21	240
2024年3月7日	1,310	0.12	140
2024年3月8日	420	0.04	50

下久保発電所

下久保ダムの下流直下、地下約60mの岩盤の中につくられた地下発電所です。
最大出力15，000kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年3月9日	44,000	1.86	4,500
2024年3月10日	39,000	1.69	4,000
2024年3月11日	43,000	1.86	4,400
2024年3月12日	37,000	1.60	3,800
2024年3月13日	43,000	1.86	4,400
2024年3月14日	43,000	1.82	4,400
2024年3月15日	39,000	1.69	4,000
2024年3月16日	42,000	1.82	4,300
2024年3月17日	42,000	1.82	4,300
2024年3月18日	45,000	1.93	4,600
2024年3月19日	48,000	2.03	4,900
2024年3月20日	39,000	1.69	4,000
2024年3月21日	43,000	1.86	4,400
2024年3月22日	43,000	1.86	4,400
2024年3月23日	44,000	1.86	4,500
2024年3月24日	39,000	1.69	4,000
2024年3月25日	43,000	1.86	4,400
2024年3月26日	40,000	1.69	4,100
2024年3月27日	32,000	1.35	3,300
2024年3月28日	39,000	1.68	4,000
2024年3月29日	36,000	1.51	3,700
2024年3月30日	39,000	1.68	4,000
2024年3月31日	40,000	1.68	4,100
2024年4月1日	39,000	1.68	4,000
2024年4月2日	43,000	1.78	4,400
2024年4月3日	43,000	1.84	4,400
2024年4月4日	43,000	1.77	4,400
2024年4月5日	42,000	1.75	4,300
2024年4月6日	42,000	1.75	4,300
2024年4月7日	40,000	1.74	4,100
2024年4月8日	41,000	1.73	4,200
2024年4月9日	26,000	1.04	2,700
2024年4月10日	41,000	1.72	4,200
2024年4月11日	42,000	1.71	4,300
2024年4月12日	42,000	1.70	4,300
2024年4月13日	42,000	1.70	4,300
2024年4月14日	42,000	1.69	4,300
2024年4月15日	42,000	1.69	4,300
2024年4月16日	42,000	1.69	4,300
2024年4月17日	46,000	1.85	4,700
2024年4月18日	42,000	1.68	4,300
2024年4月19日	47,000	1.85	4,800
2024年4月20日	42,000	1.68	4,300
2024年4月21日	46,000	1.85	4,700
2024年4月22日	42,000	1.68	4,300
2024年4月23日	42,000	1.68	4,300
2024年4月24日	42,000	1.68	4,300
2024年4月25日	46,000	1.84	4,700
2024年4月26日	43,000	1.73	4,400
2024年4月27日	50,000	2.01	5,100
2024年4月28日	59,000	2.34	6,000
2024年4月29日	55,000	2.21	5,600
2024年4月30日	59,000	2.34	6,000
2024年5月1日	71,000	2.83	7,200
2024年5月2日	59,000	2.33	6,000
2024年5月3日	59,000	2.33	6,000
2024年5月4日	68,000	2.66	6,900
2024年5月5日	63,000	2.49	6,400
2024年5月6日	63,000	2.50	6,400
2024年5月7日	54,000	2.16	5,500
2024年5月8日	59,000	2.33	6,000
2024年5月9日	56,000	2.22	5,700
2024年5月10日	61,000	2.42	6,200
2024年5月11日	61,000	2.39	6,200
2024年5月12日	59,000	2.32	6,000
2024年5月13日	70,000	2.83	7,100
2024年5月14日	65,000	2.55	6,600
2024年5月15日	69,000	2.73	7,000

下久保第二発電所

下久保ダムの河川維持流量の放流を利用した発電所です。
最大出力270kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年3月9日	0	0.00	0
2024年3月10日	0	0.00	0
2024年3月11日	0	0.00	0
2024年3月12日	0	0.00	0
2024年3月13日	100	0.01	20
2024年3月14日	0	0.00	0
2024年3月15日	1,330	0.12	140
2024年3月16日	1,960	0.17	200
2024年3月17日	0	0.00	0
2024年3月18日	0	0.00	0
2024年3月19日	680	0.06	70
2024年3月20日	0	0.00	0
2024年3月21日	0	0.00	0
2024年3月22日	0	0.00	0
2024年3月23日	0	0.00	0
2024年3月24日	0	0.00	0
2024年3月25日	0	0.00	0
2024年3月26日	0	0.00	0
2024年3月27日	0	0.00	0
2024年3月28日	0	0.00	0
2024年3月29日	0	0.00	0
2024年3月30日	0	0.00	0
2024年3月31日	0	0.00	0
2024年4月1日	0	0.00	0
2024年4月2日	0	0.00	0
2024年4月3日	0	0.00	0
2024年4月4日	0	0.00	0
2024年4月5日	0	0.00	0
2024年4月6日	0	0.00	0
2024年4月7日	0	0.00	0
2024年4月8日	0	0.00	0
2024年4月9日	0	0.00	0
2024年4月10日	0	0.00	0
2024年4月11日	0	0.00	0
2024年4月12日	0	0.00	0
2024年4月13日	0	0.00	0
2024年4月14日	0	0.00	0
2024年4月15日	0	0.00	0
2024年4月16日	0	0.00	0
2024年4月17日	0	0.00	0
2024年4月18日	0	0.00	0
2024年4月19日	0	0.00	0
2024年4月20日	0	0.00	0
2024年4月21日	0	0.00	0
2024年4月22日	0	0.00	0
2024年4月23日	0	0.00	0
2024年4月24日	0	0.00	0
2024年4月25日	0	0.00	0
2024年4月26日	0	0.00	0
2024年4月27日	0	0.00	0
2024年4月28日	0	0.00	0
2024年4月29日	0	0.00	0
2024年4月30日	0	0.00	0
2024年5月1日	0	0.00	0
2024年5月2日	0	0.00	0
2024年5月3日	0	0.00	0
2024年5月4日	0	0.00	0
2024年5月5日	0	0.00	0
2024年5月6日	0	0.00	0
2024年5月7日	0	0.00	0
2024年5月8日	1,780	0.14	190
2024年5月9日	2,020	0.15	210
2024年5月10日	0	0.00	0
2024年5月11日	0	0.00	0
2024年5月12日	0	0.00	0
2024年5月13日	0	0.00	0
2024年5月14日	0	0.00	0
2024年5月15日	0	0.00	0

下久保発電所

下久保ダムの下流直下、地下約60mの岩盤の中につくられた地下発電所です。
最大出力15，000kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年5月16日	59,000	2.33	6,000
2024年5月17日	76,000	3.01	7,800
2024年5月18日	67,000	2.65	6,800
2024年5月19日	72,000	2.82	7,300
2024年5月20日	59,000	2.32	6,000
2024年5月21日	65,000	2.56	6,600
2024年5月22日	70,000	2.74	7,100
2024年5月23日	75,000	2.95	7,700
2024年5月24日	90,000	3.49	9,200
2024年5月25日	96,000	3.79	9,800
2024年5月26日	99,000	3.89	10,100
2024年5月27日	97,000	3.78	9,900
2024年5月28日	91,000	3.56	9,300
2024年5月29日	86,000	3.40	8,800
2024年5月30日	103,000	4.03	10,500
2024年5月31日	93,000	3.67	9,500
2024年6月1日	109,000	4.24	11,100
2024年6月2日	91,000	3.57	9,300
2024年6月3日	89,000	3.46	9,100
2024年6月4日	91,000	3.58	9,300
2024年6月5日	101,000	3.92	10,300
2024年6月6日	117,000	4.47	11,900
2024年6月7日	129,000	5.00	13,100
2024年6月8日	140,000	5.42	14,200
2024年6月9日	137,000	5.31	13,900
2024年6月10日	131,000	5.07	13,300
2024年6月11日	134,000	5.11	13,600
2024年6月12日	142,000	5.45	14,400
2024年6月13日	152,000	5.85	15,500
2024年6月14日	161,000	6.24	16,400
2024年6月15日	165,000	6.40	16,800
2024年6月16日	165,000	6.38	16,800
2024年6月17日	164,000	6.33	16,700
2024年6月18日	162,000	6.22	16,500
2024年6月19日	158,000	6.08	16,100
2024年6月20日	174,000	6.67	17,700
2024年6月21日	192,000	7.34	19,500
2024年6月22日	184,000	7.10	18,700
2024年6月23日	190,000	7.28	19,300
2024年6月24日	174,000	6.73	17,700
2024年6月25日	184,000	7.08	18,700
2024年6月26日	186,000	7.14	18,900
2024年6月27日	202,000	7.74	20,500
2024年6月28日	162,000	6.17	16,500
2024年6月29日	179,000	6.84	18,200
2024年6月30日	193,000	7.32	19,600
2024年7月1日	189,000	7.15	19,200
2024年7月2日	189,000	7.13	19,200
2024年7月3日	192,000	7.26	19,500
2024年7月4日	199,000	7.50	20,200
2024年7月5日	220,000	8.29	22,400
2024年7月6日	244,000	9.23	24,800
2024年7月7日	242,000	9.10	24,600
2024年7月8日	225,000	8.50	22,900
2024年7月9日	214,000	8.09	21,700
2024年7月10日	214,000	8.09	21,700
2024年7月11日	210,000	7.93	21,300
2024年7月12日	184,000	6.99	18,700
2024年7月13日	197,000	7.46	20,000
2024年7月14日	180,000	6.80	18,300
2024年7月15日	184,000	6.96	18,700
2024年7月16日	184,000	6.95	18,700
2024年7月17日	170,000	6.42	17,300
2024年7月18日	174,000	6.61	17,700
2024年7月19日	194,000	7.29	19,700
2024年7月20日	200,000	7.60	20,300
2024年7月21日	201,000	7.61	20,400
2024年7月22日	201,000	7.62	20,400

下久保第二発電所

下久保ダムの河川維持流量の放流を利用した発電所です。
最大出力270kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年5月16日	0	0.00	0
2024年5月17日	0	0.00	0
2024年5月18日	0	0.00	0
2024年5月19日	0	0.00	0
2024年5月20日	0	0.00	0
2024年5月21日	0	0.00	0
2024年5月22日	0	0.00	0
2024年5月23日	0	0.00	0
2024年5月24日	0	0.00	0
2024年5月25日	0	0.00	0
2024年5月26日	0	0.00	0
2024年5月27日	0	0.00	0
2024年5月28日	0	0.00	0
2024年5月29日	0	0.00	0
2024年5月30日	0	0.00	0
2024年5月31日	0	0.00	0
2024年6月1日	0	0.00	0
2024年6月2日	0	0.00	0
2024年6月3日	0	0.00	0
2024年6月4日	0	0.00	0
2024年6月5日	0	0.00	0
2024年6月6日	0	0.00	0
2024年6月7日	0	0.00	0
2024年6月8日	0	0.00	0
2024年6月9日	0	0.00	0
2024年6月10日	0	0.00	0
2024年6月11日	0	0.00	0
2024年6月12日	0	0.00	0
2024年6月13日	0	0.00	0
2024年6月14日	0	0.00	0
2024年6月15日	0	0.00	0
2024年6月16日	0	0.00	0
2024年6月17日	0	0.00	0
2024年6月18日	0	0.00	0
2024年6月19日	0	0.00	0
2024年6月20日	0	0.00	0
2024年6月21日	0	0.00	0
2024年6月22日	0	0.00	0
2024年6月23日	0	0.00	0
2024年6月24日	0	0.00	0
2024年6月25日	0	0.00	0
2024年6月26日	0	0.00	0
2024年6月27日	0	0.00	0
2024年6月28日	0	0.00	0
2024年6月29日	0	0.00	0
2024年6月30日	0	0.00	0
2024年7月1日	0	0.00	0
2024年7月2日	1,930	0.13	200
2024年7月3日	4,900	0.32	500
2024年7月4日	4,780	0.32	490
2024年7月5日	4,550	0.32	470
2024年7月6日	4,530	0.32	460
2024年7月7日	4,690	0.32	480
2024年7月8日	4,660	0.32	480
2024年7月9日	4,600	0.32	470
2024年7月10日	4,720	0.32	480
2024年7月11日	4,670	0.32	480
2024年7月12日	4,600	0.32	470
2024年7月13日	4,570	0.32	470
2024年7月14日	4,550	0.32	470
2024年7月15日	4,490	0.32	460
2024年7月16日	4,460	0.32	460
2024年7月17日	4,340	0.32	450
2024年7月18日	4,330	0.32	440
2024年7月19日	4,330	0.32	440
2024年7月20日	4,130	0.32	420
2024年7月21日	4,060	0.32	420
2024年7月22日	4,020	0.32	410

下久保発電所

下久保ダムの下流直下、地下約60mの岩盤の中につくられた地下発電所です。
最大出力15，000kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年7月23日	202,000	7.63	20,500
2024年7月24日	200,000	7.57	20,300
2024年7月25日	186,000	7.09	18,900
2024年7月26日	213,000	8.13	21,600
2024年7月27日	213,000	8.12	21,600
2024年7月28日	213,000	8.11	21,600
2024年7月29日	217,000	8.35	22,100
2024年7月30日	197,000	7.53	20,000
2024年7月31日	214,000	8.18	21,700
2024年8月1日	216,000	8.32	21,900
2024年8月2日	226,000	8.70	23,000
2024年8月3日	231,000	9.00	23,500
2024年8月4日	227,000	8.86	23,100
2024年8月5日	232,000	9.03	23,600
2024年8月6日	232,000	9.06	23,600
2024年8月7日	241,000	9.43	24,500
2024年8月8日	252,000	9.87	25,600
2024年8月9日	246,000	9.67	25,000
2024年8月10日	268,000	10.56	27,200
2024年8月11日	267,000	10.57	27,100
2024年8月12日	267,000	10.54	27,100
2024年8月13日	257,000	10.21	26,100
2024年8月14日	282,000	11.25	28,600
2024年8月15日	269,000	10.70	27,300
2024年8月16日	265,000	10.53	26,900
2024年8月17日	260,000	10.38	26,400
2024年8月18日	264,000	10.49	26,800
2024年8月19日	250,000	9.97	25,400
2024年8月20日	262,000	10.46	26,600
2024年8月21日	267,000	10.66	27,100
2024年8月22日	270,000	10.74	27,400
2024年8月23日	273,000	10.94	27,700
2024年8月24日	282,000	11.36	28,600
2024年8月25日	281,000	11.35	28,500
2024年8月26日	281,000	11.32	28,500
2024年8月27日	278,000	11.16	28,200
2024年8月28日	277,000	11.12	28,100
2024年8月29日	253,000	10.15	25,700
2024年8月30日	198,000	7.94	20,100
2024年8月31日	246,000	9.70	25,000
2024年9月1日	248,000	9.76	25,200
2024年9月2日	240,000	9.42	24,400
2024年9月3日	237,000	9.25	24,100
2024年9月4日	238,000	9.28	24,200
2024年9月5日	238,000	9.30	24,200
2024年9月6日	253,000	9.93	25,700
2024年9月7日	269,000	10.58	27,300
2024年9月8日	258,000	10.11	26,200
2024年9月9日	226,000	8.84	23,000
2024年9月10日	231,000	9.01	23,500
2024年9月11日	225,000	8.73	22,900
2024年9月12日	203,000	7.85	20,600
2024年9月13日	201,000	7.75	20,400
2024年9月14日	198,000	7.50	20,100
2024年9月15日	184,000	6.97	18,700
2024年9月16日	192,000	7.27	19,500
2024年9月17日	241,000	9.11	24,500
2024年9月18日	200,000	7.54	20,300
2024年9月19日	184,000	6.90	18,700
2024年9月20日	166,000	6.27	16,900
2024年9月21日	196,000	7.35	19,900
2024年9月22日	184,000	6.86	18,700
2024年9月23日	189,000	7.07	19,200
2024年9月24日	176,000	6.56	17,900
2024年9月25日	147,000	5.51	15,000
2024年9月26日	142,000	5.33	14,400
2024年9月27日	136,000	5.10	13,800
2024年9月28日	127,000	4.74	12,900

下久保第二発電所

下久保ダムの河川維持流量の放流を利用した発電所です。
最大出力270kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年7月23日	4,090	0.32	420
2024年7月24日	3,910	0.32	400
2024年7月25日	3,900	0.30	400
2024年7月26日	4,430	0.32	450
2024年7月27日	4,450	0.32	460
2024年7月28日	4,500	0.32	460
2024年7月29日	4,500	0.32	460
2024年7月30日	4,350	0.32	450
2024年7月31日	4,140	0.32	420
2024年8月1日	4,140	0.32	420
2024年8月2日	4,100	0.32	420
2024年8月3日	4,080	0.32	420
2024年8月4日	3,860	0.32	400
2024年8月5日	3,570	0.32	370
2024年8月6日	3,450	0.32	350
2024年8月7日	3,650	0.31	380
2024年8月8日	4,370	0.32	450
2024年8月9日	4,320	0.32	440
2024年8月10日	4,310	0.32	440
2024年8月11日	3,740	0.29	380
2024年8月12日	0	0.00	0
2024年8月13日	0	0.00	0
2024年8月14日	0	0.00	0
2024年8月15日	0	0.00	0
2024年8月16日	0	0.00	0
2024年8月17日	0	0.00	0
2024年8月18日	0	0.00	0
2024年8月19日	0	0.00	0
2024年8月20日	0	0.00	0
2024年8月21日	0	0.00	0
2024年8月22日	0	0.00	0
2024年8月23日	0	0.00	0
2024年8月24日	0	0.00	0
2024年8月25日	0	0.00	0
2024年8月26日	0	0.00	0
2024年8月27日	0	0.00	0
2024年8月28日	0	0.00	0
2024年8月29日	0	0.00	0
2024年8月30日	0	0.00	0
2024年8月31日	0	0.00	0
2024年9月1日	0	0.00	0
2024年9月2日	0	0.00	0
2024年9月3日	0	0.00	0
2024年9月4日	0	0.00	0
2024年9月5日	0	0.00	0
2024年9月6日	0	0.00	0
2024年9月7日	0	0.00	0
2024年9月8日	0	0.00	0
2024年9月9日	0	0.00	0
2024年9月10日	0	0.00	0
2024年9月11日	0	0.00	0
2024年9月12日	0	0.00	0
2024年9月13日	0	0.00	0
2024年9月14日	0	0.00	0
2024年9月15日	0	0.00	0
2024年9月16日	0	0.00	0
2024年9月17日	0	0.00	0
2024年9月18日	0	0.00	0
2024年9月19日	0	0.00	0
2024年9月20日	0	0.00	0
2024年9月21日	0	0.00	0
2024年9月22日	0	0.00	0
2024年9月23日	0	0.00	0
2024年9月24日	0	0.00	0
2024年9月25日	1,940	0.13	200
2024年9月26日	4,830	0.32	490
2024年9月27日	4,820	0.32	490
2024年9月28日	4,870	0.32	500

下久保発電所

下久保ダムの下流直下、地下約60mの岩盤の中につくられた地下発電所です。
最大出力15，000kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年9月29日	127,000	4.73	12,900
2024年9月30日	106,000	3.99	10,800
2024年10月1日	101,000	3.74	10,300
2024年10月2日	88,000	3.28	9,000
2024年10月3日	63,000	2.35	6,400
2024年10月4日	53,000	2.00	5,400
2024年10月5日	63,000	2.35	6,400
2024年10月6日	54,000	2.01	5,500
2024年10月7日	45,000	1.67	4,600
2024年10月8日	41,000	1.51	4,200
2024年10月9日	0	0.00	0
2024年10月10日	19,000	0.68	2,000
2024年10月11日	33,000	1.19	3,400
2024年10月12日	36,000	1.30	3,700
2024年10月13日	38,000	1.35	3,900
2024年10月14日	38,000	1.34	3,900
2024年10月15日	52,000	1.83	5,300
2024年10月16日	33,000	1.17	3,400
2024年10月17日	42,000	1.50	4,300
2024年10月18日	43,000	1.50	4,400
2024年10月19日	57,000	2.03	5,800
2024年10月20日	39,000	1.38	4,000
2024年10月21日	43,000	1.52	4,400
2024年10月22日	48,000	1.69	4,900
2024年10月23日	43,000	1.51	4,400
2024年10月24日	42,000	1.50	4,300
2024年10月25日	48,000	1.69	4,900
2024年10月26日	43,000	1.51	4,400
2024年10月27日	44,000	1.57	4,500
2024年10月28日	45,000	1.57	4,600
2024年10月29日	45,000	1.59	4,600
2024年10月30日	36,000	1.23	3,700
2024年10月31日	37,000	1.29	3,800
2024年11月1日	42,000	1.46	4,300
2024年11月2日	189,000	6.60	19,200
2024年11月3日	275,000	9.48	27,900
2024年11月4日	278,000	9.59	28,200
2024年11月5日	289,000	9.95	29,400
2024年11月6日	299,000	10.30	30,400
2024年11月7日	319,000	11.04	32,400
2024年11月8日	307,000	10.59	31,200
2024年11月9日	320,000	11.06	32,500
2024年11月10日	318,000	11.03	32,300
2024年11月11日	318,000	11.01	32,300
2024年11月12日	318,000	11.02	32,300
2024年11月13日	317,000	11.03	32,200
2024年11月14日	316,000	11.03	32,100
2024年11月15日	304,000	10.61	30,900
2024年11月16日	319,000	11.17	32,400
2024年11月17日	319,000	11.16	32,400
2024年11月18日	318,000	11.14	32,300
2024年11月19日	316,000	11.13	32,100
2024年11月20日	316,000	11.11	32,100
2024年11月21日	315,000	11.12	32,000
2024年11月22日	315,000	11.15	32,000
2024年11月23日	316,000	11.19	32,100
2024年11月24日	315,000	11.20	32,000
2024年11月25日	305,000	10.85	31,000
2024年11月26日	317,000	11.36	32,200
2024年11月27日	317,000	11.37	32,200
2024年11月28日	315,000	11.32	32,000
2024年11月29日	315,000	11.35	32,000
2024年11月30日	286,000	10.27	29,000
2024年12月1日	122,000	4.37	12,400
2024年12月2日	43,000	1.52	4,400
2024年12月3日	47,000	1.69	4,800
2024年12月4日	77,000	2.71	7,900
2024年12月5日	76,000	2.69	7,800

下久保第二発電所

下久保ダムの河川維持流量の放流を利用した発電所です。
最大出力270kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年9月29日	4,870	0.32	500
2024年9月30日	4,900	0.32	500
2024年10月1日	4,900	0.32	500
2024年10月2日	4,910	0.32	500
2024年10月3日	4,860	0.32	500
2024年10月4日	4,890	0.32	500
2024年10月5日	4,910	0.32	500
2024年10月6日	4,950	0.32	510
2024年10月7日	4,950	0.32	510
2024年10月8日	4,950	0.32	510
2024年10月9日	5,060	0.32	520
2024年10月10日	5,140	0.32	530
2024年10月11日	5,200	0.32	530
2024年10月12日	5,230	0.32	540
2024年10月13日	5,230	0.32	540
2024年10月14日	5,270	0.32	540
2024年10月15日	5,310	0.32	540
2024年10月16日	5,290	0.32	540
2024年10月17日	3,330	0.20	340
2024年10月18日	2,310	0.14	240
2024年10月19日	5,330	0.32	550
2024年10月20日	5,390	0.32	550
2024年10月21日	5,390	0.32	550
2024年10月22日	5,400	0.32	550
2024年10月23日	5,420	0.32	550
2024年10月24日	5,410	0.32	550
2024年10月25日	5,430	0.32	560
2024年10月26日	5,460	0.32	560
2024年10月27日	5,430	0.32	560
2024年10月28日	5,300	0.32	540
2024年10月29日	5,250	0.32	540
2024年10月30日	5,420	0.32	550
2024年10月31日	5,510	0.32	560
2024年11月1日	5,480	0.32	560
2024年11月2日	5,080	0.32	520
2024年11月3日	4,890	0.32	500
2024年11月4日	5,240	0.32	540
2024年11月5日	5,470	0.32	560
2024年11月6日	5,410	0.32	550
2024年11月7日	5,370	0.32	550
2024年11月8日	5,400	0.32	550
2024年11月9日	5,330	0.32	550
2024年11月10日	5,300	0.32	540
2024年11月11日	5,330	0.32	550
2024年11月12日	5,210	0.32	530
2024年11月13日	5,090	0.32	520
2024年11月14日	5,140	0.32	530
2024年11月15日	5,100	0.32	520
2024年11月16日	5,010	0.32	510
2024年11月17日	4,950	0.32	510
2024年11月18日	4,800	0.32	490
2024年11月19日	4,640	0.32	480
2024年11月20日	4,680	0.32	480
2024年11月21日	4,530	0.32	460
2024年11月22日	4,590	0.32	470
2024年11月23日	4,540	0.32	470
2024年11月24日	4,460	0.32	460
2024年11月25日	4,470	0.32	460
2024年11月26日	4,490	0.32	460
2024年11月27日	4,510	0.32	460
2024年11月28日	4,670	0.32	480
2024年11月29日	4,660	0.32	480
2024年11月30日	4,570	0.32	470
2024年12月1日	4,490	0.32	460
2024年12月2日	4,400	0.32	450
2024年12月3日	4,380	0.32	450
2024年12月4日	4,340	0.32	450
2024年12月5日	4,290	0.32	440

下久保発電所

下久保ダムの下流直下、地下約60mの岩盤の中につくられた地下発電所です。
最大出力15，000kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年12月6日	76,000	2.70	7,800
2024年12月7日	73,000	2.61	7,500
2024年12月8日	62,000	2.20	6,300
2024年12月9日	52,000	1.85	5,300
2024年12月10日	52,000	1.86	5,300
2024年12月11日	48,000	1.70	4,900
2024年12月12日	43,000	1.57	4,400
2024年12月13日	49,000	1.73	5,000
2024年12月14日	52,000	1.86	5,300
2024年12月15日	57,000	2.03	5,800
2024年12月16日	58,000	2.15	5,900
2024年12月17日	56,000	2.02	5,700
2024年12月18日	58,000	2.03	5,900
2024年12月19日	56,000	2.02	5,700
2024年12月20日	58,000	2.03	5,900
2024年12月21日	57,000	2.02	5,800
2024年12月22日	47,000	1.69	4,800
2024年12月23日	59,000	2.10	6,000
2024年12月24日	57,000	2.02	5,800
2024年12月25日	56,000	2.02	5,700
2024年12月26日	57,000	2.03	5,800
2024年12月27日	53,000	1.85	5,400
2024年12月28日	61,000	2.20	6,200
2024年12月29日	67,000	2.36	6,800
2024年12月30日	62,000	2.20	6,300
2024年12月31日	63,000	2.26	6,400

下久保第二発電所

下久保ダムの河川維持流量の放流を利用した発電所です。
最大出力270kWの発電を行います。

日付	送電電力量(kWh)	平均使用水量(m3/s)	電力利用可能戸数(戸)(※注)
2024年12月6日	4,250	0.32	440
2024年12月7日	4,290	0.32	440
2024年12月8日	4,480	0.32	460
2024年12月9日	4,620	0.32	470
2024年12月10日	4,850	0.32	500
2024年12月11日	4,970	0.32	510
2024年12月12日	4,970	0.32	510
2024年12月13日	4,970	0.32	510
2024年12月14日	4,980	0.32	510
2024年12月15日	5,010	0.32	510
2024年12月16日	4,990	0.32	510
2024年12月17日	5,020	0.32	510
2024年12月18日	5,010	0.32	510
2024年12月19日	5,030	0.32	510
2024年12月20日	5,000	0.32	510
2024年12月21日	5,000	0.32	510
2024年12月22日	5,010	0.32	510
2024年12月23日	4,980	0.32	510
2024年12月24日	4,990	0.32	510
2024年12月25日	4,960	0.32	510
2024年12月26日	4,810	0.32	490
2024年12月27日	4,740	0.32	490
2024年12月28日	4,990	0.32	510
2024年12月29日	5,000	0.32	510
2024年12月30日	4,960	0.32	510
2024年12月31日	4,960	0.32	510