

別添

数量総括表

件名:利根導水総合管理所構内屋外トイレ浄化槽ブロワー更新

1/1

| 名 称                            | 単位 | 数 量 | 備 考                                                                      |
|--------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 【利根導水総合管理所の構内屋外トイレの浄化槽ブロワーの更新】 |    |     |                                                                          |
| 養生・後片付け                        | 式  | 1.0 |                                                                          |
| 既設浄化槽ブロワーの取り外し                 | 式  | 1.0 | (株)東芝製、製品番号等不明。<br>ブロワーの処分含む。                                            |
| 新設浄化槽ブロワーの取付け                  | 式  | 1.0 | 東浜工業(株)製FD-300Sと同等の大きさと同等以上の能力と耐久性を有するロータリーブロワー<br>(200V 0.4kw)。屋外カバー付き。 |
| 電気工事                           | 式  | 1.0 | 離線・結線、調整                                                                 |
| 配管保温処置                         | 式  | 1.0 | 実施                                                                       |
| 試運転                            | 式  | 1.0 |                                                                          |