

見沼管理所空調設備室外機部品交換工事 仕様書

第1節 適用

この仕様書(以下「本仕様書」という。)は、見沼管理所空調設備室外機部品交換工事(以下「本工事」という。)に適用する。

第2節 工事場所

本工事の工事場所は以下のとおりとする。
埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 760
独立行政法人 水資源機構 見沼管理所

第3節 工事内容

利根導水総合管理所見沼管理所に設置している空調設備の室外機本体のうち圧縮機が絶縁不良により、空調設備が使用出来ないため、一部部品の交換工事を行うものである。

第4節 工事期間

契約締結の翌日から令和8年6月10日までとする。

第5節 工事内容

本工事の工事内容は以下のとおりとする。
対象機器: 室外機本体 東芝 MMY-MAP3354H 型
(交換工事内容)

圧縮機	(参考品番 43141517)	1個
ケースヒーター	(参考品番 43157274)	1個
リアクター	(参考品番 43158225)	1個
制御基盤	(参考品番 4316V421)	1個

第6節 施工条件

- 1) 工事場所における作業日・作業時間は、あらかじめ機構担当職員の承諾を得るものとする。
- 2) 本工事の施工にあたっては、既存施設に損傷を与えないよう適切な養生を行うものとする。

第7節 建設副産物等

本工事において発生する建設副産物は、関係法令に基づき適切に処分するものとする。

第8節 成果品

本工事における施工前後の写真を報告書として提出するものとし、機構担当職員の確認を受けるものとする。

第9節 疑義等

本仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者双方協議して定めるものとする。

以上