

仕 様 書

I. 概 要

1. 業 務 名 咲珠寮103号床修繕工事
2. 業務場所 埼玉県行田市長野2-14-10 水資源機構 咲珠寮
3. 業務概要 床点検口、フローリング床材の取替
4. 業務期間 契約締結の翌日から40日以内

II. 総 則

1. 適 用

本仕様書は「咲珠寮103号床修繕工事（以下、「本工事」という。）」に適用する。

2. 安全管理

作業に当たっては安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。

3. 業務数量

業務数量は、別添「数量総括表」によるものとする。なお、実際に施行した数量により、精算変更を行う場合がある。

4. 業務対象場所

水資源機構咲珠寮103号室 キッチン床

5. 数量の算出

受注者は、本業務の設計変更に伴う数量等については、担当職員の指示により作成に協力しなければならない。

6. 産業廃棄物

本業務における産業廃棄物は、関係法令に基づき受注者の責任において構外に搬出し、適切に処理を行う。

7. 業務関係図書

- (1) 打合せ簿・状況写真
- (2) その他担当職員が指示するもの

8. 疑義に対する協議等

設計図書に定められた内容に疑義が生じ、現場の納まり、取合い等の関係で設計図書によることが困難または不都合な場合が生じたときは、担当職員と協議を行い必要に応じて設計変更を行う。

9. 完成時の提出図書

- (1) 完成写真 1部
- (2) 製品の取扱説明書・保証書 1部
- (3) その他担当職員が指示するもの

10. 暴力団関係業者の排除に関する協力

受注者は、業務の実施に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入（不当要求又は工事妨害）に対し断固としてこれを拒否し、また、不当介入を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。また、担当職員等とも連絡を密にとり

被害が生じた場合は、協議するものとする。

Ⅲ. 業務実施編

1. 業務内容

老朽化等により腐食している床点検口及び周辺のフローリング床材（基材を含む）を撤去し、新しい床点検口及び周辺のフローリング床材（基材を含む）に取り替える。

2. 業務実施条件

本業務における実施条件は、次のとおりである。

- (1) 業務実施中は既存部分の養生を行うものとし、構築物、機械装置または付属設備に受注者の重大な過失により損害を与えた場合は、受注者の負担にて賠償すること。
- (2) 業務で使用する電気、水道については、発注者の既存の施設を利用することができる。
- (3) 業務実施日時は、土曜、日曜及び祝日を除く平日の8:30～17:00の間とし、実施日時については、発注者と受注者が協議のうえ決めることとする。
- (4) 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の双方が協議して定めるものとする。

以 上