

「天沼揚水機場照明設備取替工事」 質問回答書

番号	質 問 事 項	回 答
1	主任技術者は、配置するのでしょうか。	主任技術者を配置する必要はありません。
2	操作室、水質試験室、電気室、1階廊下、2階廊下、階段、トイレ等の天井高さをご教授お願いします。	天井高さは以下のとおりです。 操作室：3.0m 水質試験室：3.0m 電気室：3.1m トイレ：2.4m 階段のR階：2.8m なお、1階廊下、2階廊下、階段2基は、壁面に付いてます。照明までの高さは以下のとおりです。 1階廊下：蛍光灯下端部1.9m 2階廊下：蛍光灯下端部1.9m 階段2基：2.4m
3	アスベスト対策は、どこまで想定された工程でしょう。	本工程は、アスベスト対策は含まれてません。
4	照明器具の資機材・撤去品の仮置き場は室内外ではございますか。	照明器具は、室内（1階入口付近）に仮置きして頂くことを考えています。なお、撤去品も室内（1階入口付近）に仮置きして頂くことを考えています。
5	照明器具ですが、半導体部品の供給不足や規制変更により蛍光灯の製造・輸出入禁止に伴うLED製品への需要集中と、それによる工場生産の逼迫のため工期延伸に伴い別途協議をして頂けますでしょうか。	LED製品への需要集中に伴い、納期が通常より大幅に遅れている現状を鑑み、工期を約180日間見込んでいます。契約時点で令和9年3月31日までに完成できることが契約条件となります。

6	作業禁止になる日時は、ございますか。	作業は平日（土曜日、日曜日、祝祭日は除く）の8時30分から17時00分迄の間でお願いします。
7	作業員用車両の駐車場やトイレの利用の有無について	作業敷地内に駐車することは可能です。また、トイレは弊社のトイレを使用することが可能です。なお、男女兼用トイレとなっています。

以 上