

別添

数量総括表

件名: 咲珠寮給水ポンプ設備更新

1/1

名 称	単位	数 量	備 考
【咲珠寮の給水ポンプユニットの更新】			
養生・後片付け	式	1.0	
給水ポンプユニットの取り外し	式	1.0	テラルキョクトウ(株)製 UNX502-52.2(2008年製)
屋外カバーの撤去	式	1.0	テラルキョクトウ(株)製 製品番号等不明
給水ポンプユニットの設置(ポンプ2台)	式	1.0	テラル(株)製NX-65VFC502-2.2W-eと同等以上の能力を有し、既設箇所に設置可能な給水ポンプユニット 用途: 一般給水用、推定末端圧一定制御(インバータ)、自動交互/交互並列運転、口径50×65 三相200V 出力2.2KW 極数2P
屋外カバーの設置	基	1.0	テラル(株)製OUG-NX-F2と同等の製品
配管材			
砲金ニップル(六角)	個	2.0	50A
砲金ニップル(六角)	個	1.0	65A
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	本	2.0	50A
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	本	2.0	65A
ガルバリウム鋼板(ラッキング用)	m	2.0	0.27mm
スチロールカバー保温筒	m	2.0	配管65A用
管端防食継手類	式	1.0	
ステンレスボルトナット	式	1.0	
既設配管撤去・新規配管工事	式	1.0	
電気工事	式	1.0	離線・結線、調整
配管保温処置	式	1.0	
試運転	式	1.0	