別添

数量総括表

件名：利根導水総合管理所本館防火シャッター蓄電池取替

名　称	単位	数 量	備　考
【利根導水総合管理所本館防火シャッター蓄電池取替】			
養生・後片付け	式	1.0	
蓄電池取替（本館2階及び3階）	個	2.0	取り替える蓄電池は2026年製の新品とし、文化シヤッターの防火シャッターに使用される24V 0.6Ah（600mAh）の古河電池製の「20-AA600」またはダイニチ電子製の「20KR-AAH-DND」のいずれかとする。
電気工事	式	1.0	蓄電池を交換し、交換後に電池試験並びに警報装置との連動確認及び必要な調整を行う。